



Handleiding - Orion XS 1400 DC-DC battery charger

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies	1
2. Algemeen	3
2.1. Inleiding	3
2.2. Kenmerken	3
2.3. Wat zit er in de doos?	5
3. Installatie	6
3.1. Montage	6
3.2. Aanbevelingen soort kabel	6
3.3. Aanbevelingen bekabeling en zekering	8
3.4. Aanbevolen aandraaimoment	8
3.5. GND aansluiting	9
3.6. Trekontlasting	9
3.7. Aansluiting installatie voor DC-DC voedingsmodus	10
3.8. Aansluiting installatie voor laadmodus	10
3.9. Aansluiting installatie voor remote aan/uit	11
3.10. Bedravingsvoorbeelden voor BMS geregeld bedrijf	11
3.11. Aansluiten voor overschrijven motoruitschakelingsdetectie	12
4. Gebruik, instelling en bewaking	14
4.1. Motoruitschakelingsdetectie	14
4.2. Motoruitschakelingsdetectie volgorde	14
4.3. Instelling voor Euro 6 auto's	15
4.4. LED indicatoren	16
4.5. Installeren & bewaken met VictronConnect	17
4.5.1. Installatie	17
4.5.2. Acculaadmodus instellingen	17
4.5.3. Acculaadmodus - accu instellingen	18
4.5.4. Voedingmodus	19
4.5.5. Instellingen voedingsmodus	20
4.5.6. Motoruitschakelingsdetectie & ingangsspanning vergrendeling	21
4.5.7. Productinformatiepagina	23
4.5.8. Monitoring	24
4.5.9. Acculaadmodus - tabblad status	24
4.5.10. Acculaadmodus - tabblad grafiek	25
4.5.11. Geschiedenis scherm	25
4.5.12. Trends scherm	26
4.5.13. Direct uitlezen over BLE	26
4.6. Bewaken met een GX apparaat	27
4.7. Remote sensing met VE.Smart Networking	29
5. Probleemoplossing en ondersteuning	30
5.1. De Orion XS is niet in werking	30
5.1.1. Visuele controle	30
5.1.2. Controle accuvoeding	31
5.1.3. Accu niet opgeladen	31
5.1.4. Omgekeerde accupolariteit	32
5.1.5. Accu vol	32
5.1.6. Externe klem ontbreekt, is losgekoppeld of externe besturing is actief	32
5.1.7. De lader is uitgeschakeld	33
5.2. Accu's zijn te weinig opgeladen	33
5.2.1. Te veel DC belasting	33
5.2.2. Acculaadspanningen zijn te laag	34
5.2.3. Accu is haast vol	34
5.2.4. Accukabel spanningsval	34
5.2.5. Temperatuurverschil tussen Orion XS en accu	35
5.2.6. Onvoldoende dynamo vermogen	35
5.2.7. Verkeerde temperatuurcompensatie instelling	35
5.2.8. Acculaadstroom te laag	35
5.3. Accu's te veel geladen	35
5.3.1. Acculaadspanningen zijn te hoog	36
5.3.2. Accu kan egalisatie niet aan	36

5.3.3. Accu oud of kapot	37
5.4. Gespecificeerd uitgangsvermogen niet bereikt	37
5.5. Communicatieproblemen	38
5.5.1. Problemen met VictronConnect	38
5.5.2. VE.Direct poortcommunicatieproblemen	38
5.5.3. Bluetooth problemen	38
5.6. Instellingen of firmwareproblemen	39
5.6.1. Onjuiste instellingen	39
5.6.2. Firmwareproblemen	39
5.6.3. Onderbroken firmware update	39
5.7. Overzicht foutmeldings- en waarschuwingscodes	40
6. Technische gegevens	42
6.1. Technische specificaties	42
6.2. Naleving	44
6.3. Afmetingen behuizing	45

1. Veiligheidsinstructies



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES - Deze handleiding bevat belangrijke instructies die moeten worden nageleefd tijdens de installatie en het onderhoud.



Explosiegevaar door vonkvorming en gevaar voor elektrische schokken.

Algemeen

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies vóór het installeren en gebruiken van de Orion XS, om risico's zoals brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan apparatuur te voorkomen.

Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend toegepast worden voor het gebruik waarvoor het ontworpen is, en in overeenstemming met de aangegeven bedrijfsparameters.

Installatie

- Alle werk met en aan elektrische installaties dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de landelijke wet en regelgeving en deze installatie instructies.
- Installeer het product in een hittebestendige omgeving. Zorg er daarom voor dat er geen chemicaliën, kunststof onderdelen, gordijnen of ander textiel enz. is in de onmiddellijke nabijheid van het materiaal.
- Het is normaal dat de Orion XS tijdens bedrijf heet wordt. Houd hittegevoelige voorwerpen uit de buurt.
- Installeer of gebruik het product nooit op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden.
- Gebruik flexibele meerdradige koperen kabels voor de aansluitingen (UL: Klasse I; IEC: Klasse 5).
- De installatie moet een zekering bevatten, in overeenstemming met de aanbevelingen in de tabel [Aanbevelingen soort kabel \[6\]](#).

Gebruik, service en onderhoud

- Zorg ervoor dat het materiaal gebruikt wordt onder de juiste bedrijfsvoorwaarden.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen.
- Zorg steeds voor juiste ventilatie tijdens het laden.
- Vermijd bedekken van de Orion XS.
- Plaats de acculader nooit bovenop de accu tijdens het laden.
- Voorkom vonken dichtbij de accu. Een accu die geladen wordt kan explosieve gassen afscheiden.
- Raadpleeg de specificaties van de fabrikant van de accu om zeker te zijn dat de accu geschikt is voor gebruik met dit product. De veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu moeten steeds nageleefd worden.
- Naast deze handleiding dient de bedieningshandleiding voor het systeem een onderhoudshandleiding voor de accu bevatten die van toepassing is op het type accu's dat wordt gebruikt.
- Het apparaat nooit gebruiken als het sporen van beschadiging vertoont of als het niet goed werkt.
- Gebruik de Orion XS niet indien het stuk, defect, gebarsten, beschadigd is of slecht werkt.
- De Orion XS bevat geen onderdelen die onderhouden kunnen worden.
- Regelmatig onderhoud van de Orion XS is niet vereist.
- Vermijd vocht, olie/roet/dampen en houd het apparaat schoon.

- Reinig de voorzijde van de Orion XS met een droge doek.

2. Algemeen

2.1. Inleiding

De Orion XS kan gebruikt worden als een acculader of als een voeding met een breed bereik van ingangs- en uitgangsspanning.

In laadmodus verhoogt het viertraps laadalgoritme de acculevensduur door de accu juist te laden.

Vooraf bij voertuigen met een Euro 5 of 6 smart dynamo, die vaak laadspanning levert die te laag is, zelfs met de motor draaiend of bij een spanningsverlies over lange kabels, is gecontroleerd laden van cruciaal belang.

Gecontroleerd opladen beschermt ook de dynamo in lithiumsystemen tegen te hoge laadstromen, daar de lage impedantie van lithiumaccu's resulteert in hoge dynamostroom.

In voedingmodus blijft de uitgangsspanning stabiel ongeacht de toegepaste belasting of fluctuerende ingangsspanning (binnen het specifieke bereik).

De uitgangsspanning is volledig aanpasbaar en blijft onafhankelijk van de ingangsspanning, dankzij de automatische buck-boost regeling. Deze regeling garandeert ook dat de stroom nooit de ingestelde waarde overschrijdt, zelfs als de ingangsspanning hoger is dan de uitgangsspanning.

De Orion XS kan alleen ingesteld worden op vermogen leveren als de motor draait. Dit is mogelijk dankzij de geïntegreerde motoruitschakel detectie. Hierdoor is het niet nodig om de bedrading in het voertuig aan te passen of een sensor voor motordetectie toe te voegen om te bepalen of het opladen kan starten. Het voorkomt ook dat de spanning aan boord van het voertuig te laag wordt. Bovenop deze detectie kan de Orion XS ook gedwongen worden via de remote aan/uit poort.

De Orion XS is volledig geprogrammeerd en bewaakt via de [VictronConnect app](#). Dit omvat ook remote toegang via VictronConnect-Remote (VC-R) als er is aangesloten op een GX apparaat (vereist een GX apparaataansluiting op het [VRM portaal](#)) via de geïntegreerde VE.Direct poort, bewakend via de GX Remote Console of via een PC, Apple computer met macOS of Android apparaat in combinatie met een [VE.Direct tot USB interface](#) en VictronConnect. Ontdek alle instellings- en bewakingsopties in het [Installeren & bewaken met VictronConnect \[17\]](#) hoofdstuk en de [VictronConnect handleiding](#).

2.2. Kenmerken

Smart dynamo compatibiliteit

Het is gebruikelijk voor autofabrikanten om "smart" ECU (Engine Control Unit) geregelde dynamo's te installeren om brandstofefficiëntie te verhogen en uitstoot te verminderen. Smart dynamo's leveren een variabele uitgangsspanning en schakelen uit als ze niet noodzakelijk zijn. De Orion XS heeft een geïntegreerd mechanisme dat detecteert of de motor draait (detectie motoruitschakeling), zodat de lader alleen geactiveerd wordt als de dynamo vermogen levert. Dit zorgt ervoor dat de lader alleen vermogen afneemt als de dynamo vermogen levert. Raadpleeg [Motoruitschakelingsdetectie \[14\]](#) hoofdstuk en de [Instelling voor Euro 6 auto's \[15\]](#) rubriek voor meer informatie.

Scheiding van de startaccu en de service accu

De Orion XS scheidt de startaccu van de service accu.

Uitgebreide elektronische bescherming

De lader wordt beschermd tegen te hoge temperatuur (koelplaat > 90 °C) door het uitgangsvermogen te beperken als de maximale producttemperatuur bereikt wordt.

- Beschermd tegen te hoge belasting
- Beschermd tegen kortsluiting
- Beschermd tegen te hoge temperaturen

Adaptief laden in vier fases

De Orion XS is standaard ingesteld op een viertraps laadproces.

• Bulk — Absorptie — Druppel — Opslag

• Bulk

Tijdens deze fase levert de Orion XS zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden.

• Absorptie

Als de accuspanning de instelling voor absorptiespanning bereikt, dan schakelt de lader over op constante spanning oftewel absorptiemodus. Voor loodzuuraccu's is het belangrijk dat de absorptietijd kort gehouden wordt tijdens oppervlakkige ontladingen om het te veel laden van de accu te voorkomen. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch

verhoogd om ervoor te zorgen dat de accu opnieuw volledig wordt geladen. Voor lithiumaccu's is de absorptietijd vast, standaard 2 uur. Vaste of instelbare modi kunnen geselecteerd worden via de accu instellingen.

- **Druppelladen**

Tijdens deze fase wordt de accu geladen met een druppellaadspanning om de accu volledig geladen te houden. Als de accuspanning voor minstens 1 minuut ver onder dit niveau zakt, door een hoge belasting, dan wordt een nieuwe laadcyclus geactiveerd.

- **Opslag**

De accuspanning wordt gehandhaafd op de ingestelde opslagspanningswaarde, die enigszins wordt verminderd in vergelijking met de druppellaadspanning om gasvorming te minimaliseren en de levensduur van de accu te verlengen terwijl de accu ongebruikt blijft en continu wordt opgeladen.

Flexibel laadalgoritme

De Orion XS heeft volledig programmeerbare laadalgoritmes en acht voorgeprogrammeerde accu instellingen. Instelbaar met VictronConnect.

Adaptieve absorptietijd

In adaptieve absorptietijdmodus wordt de juiste absorptietijd automatisch berekend. Instelbaar met VictronConnect.

Herhaalde absorptie

Om de accu te verversen en langzame zelfontlading te voorkomen tijdens de opslag gedurende een langere periode, zal er om de 7 dagen automatisch een absorptielading van 1 uur plaatsvinden (of zoals ingesteld).

Temperatuurgecompenseerd opladen

De optimale laadspanning van een loodzuuraccu is omgekeerd evenredig met temperatuur. De Orion XS meet de omgevingstemperatuur aan het begin van de laadfase en compenseert voor de temperatuur tijdens het laden. De temperatuur wordt opnieuw gemeten als de acculader in lage stroommodus staat tijdens absorptie of opslag. Speciale instellingen voor een koude of warme omgeving zijn daarom niet vereist.

Instelbare laadstroom

De laadstroom is instelbaar met een minimale stapgrootte van 0,1 A. Instelbaar met VictronConnect.

Lage temperatuur uitschakeling

Voorkomt schade aan lithiumaccu's door de lader bij lage temperaturen uit te schakelen. Instelbaar met VictronConnect.

Vergrendeling ingangsspanning

Schakel de lader uit als de ingangsspanning onder de drempelwaarde zakt en herstart als de ingangsspanning boven de herstartwaarde stijgt. Instelbaar met VictronConnect.

Remote aan/uit

De omvormer kan remote in- en uitgeschakeld worden via de remote aan/uit aansluiting of de VictronConnect app. Typische toepassingen zijn een aangesloten schakelaar of een lithiumaccu met een accubeheersysteem (BMS) met een ATC uitgang (toegestaan om te laden).

DVCC geregeld

De kan met DVCC bestuurd worden via een GX apparaat, op voorwaarde dat het verbonden is met het GX apparaat via de VE.Direct poort en de Orion omgeschakeld wordt naar lader modus (er is geen DVCC besturing als de Orion XS in voedingmodus staat. Laadstroom en -spanningen worden dan automatisch ingesteld, de algoritmen bulk, absorptie en druppel worden dus niet langer gebruikt. Het opladen of ontladen wordt gestopt bij een lage of hoge celspanning of een lage temperatuur.

Als de Orion XS is ingesteld als een lader en DVCC is ingeschakeld op het GX systeem, moet de uitgang van de Orion XS worden aangesloten op de hoofdaccu die wordt bestuurd door het GX systeem. De reden hiervoor is dat het GX systeem de Orion XS beheert door de laadstatus te synchroniseren met die van de hoofdaccu. Als de uitgang in plaats hiervan gekoppeld is aan een secundaire accu moet één van de volgende acties genomen worden:

1. Schakel DVCC op het GX systeem uit.
2. Koppel de Orion XS VE.Direct aansluiting los van het GX systeem.
3. Stel de Orion XS in op voeding modus. In deze modus voert de Orion XS een vaste spanning uit en volgt niet langer een laadcyclus.

Raadpleeg de handleiding van het GX apparaat voor meer informatie over DVCC.

Lokaal bewaken via een GX apparaat en ook remote op het [VRM portaal](#)

Bewaak en regel (aan/uit) de via een bedrade VE.Direct aansluiting van een GX apparaat zoals de Cerbo GX, Ekrano GX of gebruik een PC, Apple computer (vereist macOS) of Android apparaat in combinatie met VictronConnect.

Als de Orion XS met een GX apparaat met internettoegang verbonden is, kan de Orion XS remote via het VRM portaal bewaakt worden. Voorafbepaalde widgets met alle nodige parameters zijn ook beschikbaar in het VRM portaal. Er kunnen ook eigen aangepaste widgets gemaakt worden.

Instelling en bewaking via VictronConnect app en Bluetooth

Ingebouwde Bluetooth Smart: de draadloze oplossing om de instellingen te wijzigen, activiteiten te bewaken en software bij te werken met Apple- en Android-smartphones, tablets of andere apparaten. Diverse parameters kunnen aangepast en bewaakt worden met de [VictronConnect app](#).

Dit omvat ook direct uitlezen, wat de belangrijkste gegevens van de Orion XS (en andere smart producten) weergeeft op de apparatenlijst zonder de noodzaak te koppelen met het product. Dit omvat visuele berichten van waarschuwingen, alarmen en fouten die diagnose onmiddellijk inschakelen.

VictronConnect is beschikbaar voor Android, iOS, Windows en macOS. Raadpleeg de [VictronConnect handleiding](#) om het meeste te halen uit de VictronConnect app als wordt aangesloten op een Victron Smart product.

Remote spannings-, temperatuur- en/of stroomdetectie via VE.Smart Networking

Gebruik VE.Smart Networking om Vsense-, Tsense- en Isense-gegevens te ontvangen over het draadloos netwerk voor de Orion XS DC-DC acculader, bijvoorbeeld van een BMV, een SmartShunt of een Smart Battery Sense¹⁾. De lader gebruikt de beschikbare informatie van de accu om de laadparameters te optimaliseren. Dit verbetert de efficiëntie van het laden en verlengt de levensduur van de accu. Raadpleeg, voor meer informatie, [Remote sensing met VE.Smart Networking \[29\]](#) en de VE.Smart Networkinghandleiding, die gedownload kan worden van de [VictronConnect downloadrubriek](#). Houd er rekening mee dat de Orion XS geen gesynchroniseerd laden ondersteunt.

¹⁾ De Smart Battery Sense ondersteunt geen Isense.

Waterbestendig

De Orion XS voldoet aan beschermingsklasse IP65; dit betekent dat het product stofdicht is en beschermd tegen zware regenval.

Stil

De warmte wordt afgevoerd via natuurlijke convectie, waardoor er geen lawaaierige ventilator nodig is.

2.3. Wat zit er in de doos?



3. Installatie

3.1. Montage

- Monteer verticaal op een niet brandbare ondergrond, met de voedingsaansluitingen naar beneden.
- Voor optimale prestaties moet een minimum van 10 cm ruimte rond het product vrijgehouden worden voor koeling. Met beperkte koeling, bv. door onvoldoende ventilatie, wordt de laadstroom sneller verminderd dan bij de gespecificeerde maximale omgevingstemperatuur. Met verbeterde luchtstroom (bv. gedwongen luchtstroom) verbetert de prestatie duidelijk.
- Met beperkte koeling of extreme omgevingstemperatuur kan de lader (vooral de koelplaat) heet worden. Door interne temperatuurregeling wordt de koelplaat nooit warmer dan 90 °C; dit vormt geen probleem voor de lader. Zorg ervoor dat het montage oppervlak deze temperatuur kan weerstaan.
- Monteer dichtbij de accu, maar nooit direct boven de accu (om schade door gasvorming van de accu te voorkomen).

3.2. Aanbevelingen soort kabel

Voor juiste aansluiting van een kabel aan de ingang/uitgang schroefklemmen kunnen geslagen draden met flexibele gebruikt worden volgens:

- IEC 60228 - Klasse 2 (geslagen), klasse 5 (flexibel)
- UL486A-B - Klasse B/C (geslagen), klasse I (flexibel)

Kabels met gedraaide kernen zijn zeer stijf, wat inhoudt dat ze zelden in de praktijk gebruikt worden. De onderstaande tabel biedt een overzicht van hoe de verschillende draadklassen herkend kunnen worden.

Enkelvoudige draaddiameter in de bundel		
Nominale kernoppervlakte	Klasse 5 (IEC)	Klasse I (UL)
10 mm ² / 8 AWG (8,4 mm ²)	0,4 mm	24 AWG
16 mm ² / 6 AWG (13,3 mm ²)	0,4 mm	24 AWG
25 mm ² / 4 AWG (21,1 mm ²)	0,4 mm	24 AWG

Het gebruik van adereindhulzen is niet vereist voor kabels van de bovenstaande tabel. Als er een nog dunnere kabel gebruikt wordt kan een adereindhuls helpen de losse draden te bundelen. Het is echter aan de installateur om ervoor te zorgen dat de kabel juist vastgemaakt is. De verbindingkabel, met of zonder een adereindhuls, moet grondig geklemd zijn om te zorgen voor lage contactweerstand.

Opmerking: Als er liever een adereindhuls gebruikt wordt, kies dan voor een geïsoleerde adereindhuls om er zeker van te zijn dat de trekbelasting de kabelisolatie grijpt zoals bedoeld. Een kabel van 16 mm² met een adereindhuls past alleen als deze zeshoekig is gekrompen; een vierkante krimp past niet.




Zeshoekig gekrompen adereindhuls

Vorbereiding voor juiste montage van fijndradige draden in het schroefklemmenblok

1. Snijd de kabel recht af zonder losse of versprongen draden. Gebruik van een draadsnijtang resulteert in rechte sneden.
2. Zorg ervoor dat er geen fijne draden loskomen bij het afstropen van de isolatie.
3. Open de schroef op het schroefklemmenblok om te voorkomen dat fijne draden vast komen te zitten achter de schroef en opstapelen. Besteed hier bijzondere aandacht aan bij het gebruik van de maximale draaddiameter.

4. Draai de schroef vast met het juiste aandraaimoment, raadpleeg [Aanbevolen aandraaimoment \[8\]](#) en noteer de draadgrootte en draadklasse. Gebruik nooit minder dan het aanbevolen aandraaimoment.
5. Houd het aanbevolen aandraaimoment gedurende minstens 5 seconden; dit geeft de schroef tijd om aan te passen aan het ingestelde aandraaimoment. Dit maximaliseert de kracht op de draad, waardoor een gasdicht contactpatroon behouden blijft tijdens verwarmings- en koelcycli in de loop van de tijd. Neem de tijd om het goed te doen. Dit is belangrijk. Dit is een UL486 testvereiste en een vereiste voor alle fabrieks- en veldinstallaties.

3.3. Aanbevelingen bekabeling en zekering



3.4. Aanbevolen aandraaimoment



AWG	mm ²	in-lb	Nm
4	25	50	5,6
6 - 10	16 - 6	40	4,5
8 - 12	10 - 4	25	2,8

Gebruik voor de kabelafdekking aan aandraaimoment van < 0,7 Nm (6 in-lb).


Informatie over schroevendraaierbit


De schroevendraaierbit moet een bladdikte van 1,2 mm (0,046 inch) hebben en een minimale versmalling over ten minste de eerste 2 mm (0,08 inch) van het aangrijpingsgebied. Dit vermindert het risico op het losraken van de nok en zorgt voor een juiste overdracht van het aanhaalmoment.

Algemene 6,3 mm (0,25") schroevendraaierbits met een dunner 1 mm (0,04") mes worden niet aanbevolen.

3.5. GND aansluiting


In veel gevallen is de GND aansluiting via een kabelschoen aangesloten op het chassis. Voor een lage impedantie aansluiting moet de kabelschoen rechtstreeks contact hebben met het metaal van het chassis, het contactoppervlak moet daarom vrij van verf zijn, raadpleeg onderstaande afbeeldingen.

 Zorg ervoor dat de GND aansluiting op het chassis van het voertuig een lage impedantie heeft.




3.6. Trekontlasting

Het connectortype in deze lader is gevoelig voor constante mechanische belasting. Verlengde belasting (trekken, duwen of draaien) van de connector moet vermeden worden. Daarom is de lader uitgerust met een trekontlasting in de kabelbedekking. Het is zeer belangrijk dat de trekontlasting juist toegepast wordt. Het gewicht van de draad of andere krachten die hangen aan de connectoren moet bijna nul zijn.

 Onvoldoende trekontlasting kan leiden tot connectorschade op lange termijn.


De trekontlasting in de kabelbedekking is ontworpen zodat bedrading met een buitendiameter van > 9mm voldoende geklemd is. Met dunnere bedrading moet de diameter verhoogd worden tot > 9 mm; dit kan eenvoudig uitgevoerd worden door krimpkousen toe te passen.



3.7. Aansluiting installatie voor DC-DC voedingsmodus

1. Koppel de remote aan/uit los (verwijder de draadbrug of verwijder het volledige remote aan/uit aansluitklemblok).
2. Sluit de ingangsvermogenkabels aan.
3. Open de VictronConnect app om het product op te stellen (**pas steeds de uitgangsspanning aan voordat er een belasting of accu op de uitgang wordt aangesloten**).
Raadpleeg voor details [Instellingen voedingsmodus \[20\]](#).
4. Sluit de belasting aan.
5. Sluit de remote aan/uit opnieuw aan om het product te activeren. Het product is nu klaar voor gebruik.


Kenmerkende aansluitingsinstelling als DC-DC acculader



3.8. Aansluiting installatie voor laadmodus

1. Koppel de remote aan/uit los (verwijder de draadbrug of verwijder het volledige remote aan/uit aansluitklemblok).
2. Sluit de ingangsvermogenkabels aan.
3. Open de VictronConnect app om het product in te stellen (**stel steeds het juiste laad algoritme in voordat een accu wordt aangesloten op de uitgang**).
Raadpleeg voor details [Acculaadmodus instellingen \[17\]](#).
4. Sluit de te laden accu aan.
5. Sluit de remote aan/uit connector opnieuw aan om het product te activeren. Het product is nu klaar voor gebruik.

Kenmerkende aansluitingsinstelling als DC-DC acculader:




3.9. Aansluiting installatie voor remote aan/uit

Het aanbevolen gebruik van de remote aan/uit ingang is:

- Een schakelaar aangesloten tussen de L-H pennen (AAN schakelaar niveau impedantie tussen L-H pennen: <math>< 30 \text{ k}\Omega</math>)
- Een schakelaar aangesloten tussen (ingang/uitgang) accu plus en H pen (AAN schakelaar niveau > 4 V)
- Een schakelaar aangesloten tussen de L-pen en (ingang/uitgang) aarding (AAN schakelaar niveau <math>< 6\text{V}</math>)
- BMS rbesturing via the H-pen (bv. tussen BMS ATC uitgang en H-pen)



Houd rekening met de spanningstolerantie tussen L- & H-pen: +/- 70 VDC



3.10. Bedradingsvoorbeelden voor BMS geregeld bedrijf

Om een soepel laadproces te garanderen en het risico op te veel laden te voorkomen, moeten de laders door het BMS worden aangestuurd. Afhankelijk van het BMS model gebeurt deze aansturing digitaal, via DVCC, of analoog, via het ATC contact.

DVCC compatibele BMS modellen


De onderstaande BMS modellen kunnen compatibele acculaders digitaal via DVCC regelen.

- VE.Bus BMS V2
- VE.Bus BMS NG
- Lynx Smart BMS
- Lynx Smart BMS NG



DVCC compatibiliteit vereist Orion XS firmware v1.03 of later en Venus OS firmware v3.20 of later op het GX apparaat.

Sluit een VE.Direct kabel aan tussen de Orion XS en het GX apparaat en volg de DVCC instructies in de gebruikershandleiding van de BMS. Het is niet nodig het BMS ATC contact te verbinden met de remote H pin.




De Orion XS wordt geregeld door DVCC via een GX apparaat.

Niet DVCC BMS modellen

De onderstaande BMS modellen besturen acculaders via het ATC-contact.

- VE.Bus BMS
- smallBMS met vooralarm
- smallBMS NG
- Smart BMS 12-200
- Smart BMS CL 12-200

Verbind het BMS ATC contact met de remote H pin.



De Orion XS wordt bestuurd door het BMS ATC contact.



Afhankelijk van het BMS model kan het ATC contact een andere naam hebben, zoals "Charge Disconnect", "Charger" of "ATC". Raadpleeg het betreffende hoofdstuk in de BMS handleiding.

3.11. Aansluiten voor overschrijven motoruitschakelingsdetectie





In laadmodus bepaalt motoruitschakelingsdetectie volgorde of tegemoet wordt gekomen aan de voorwaarden om laden in te schakelen; raadpleeg het [Motoruitschakelingsdetectie \[14\]](#) hoofdstuk. Overschrijven van motoruitschakelingsdetectie laat de gebruiker toe zelf te beslissen of laden toegestaan is. Toedienen van > 8V op de L-pen overschrijft de motoruitschakelingsdetectie en activeert de lader. Dit kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een startschakelaar, CAN-bus motorlooptdetector, enz.




Deze functie overschrijft de remote aan-/uit-functie niet. Remote aansluiting a), b) of d), zoals getoond in hoofdstuk [Aansluiting installatie voor remote aan/uit \[11\]](#), moet ingesteld worden in combinatie met overschrijven motoruitschakelingsdetectie. Raadpleeg voorbeelden in de onderstaande afbeeldingen.

Schakel opladen in via een ontstekingsschakelaar i.c.m. remote aan/uit optie a)



Schakel opladen in via een ontstekingsschakelaar i.c.m. externe aan/uit optie (bv. BMS ATC contact) d)




Overschrijven motoruitschakelingsdetectie aansluitschema


 Als de contactschakelaar uitgeschakeld is, keert de lader terug naar detectie motoruitschakeling modus, het schakelt de acculader niet (direct) uit.

Om (de)activeren van laden op te leggen (i.e de Orion XS in-/uitschakelen) zonder inmenging van het detectie motoruitschakeling mechanisme moet een remote optie, zoals opgegeven in hoofdstuk [Aansluiting installatie voor remote aan/uit \[11\]](#), aangesloten worden en de motor uit detectie uitgeschakeld worden in VictronConnect, zie afbeelding onderaan.



Uitschakelen detectie motoruitschakeling

 Als het detectie motoruitschakeling mechanisme uitgeschakeld wordt in VictronConnect ("geforceerd laden") zal er stroom uit de startaccu worden afgenomen zelfs als de motor niet draait.

 Tijdens "geforceerd laden" is de ingangsonderspanningsbeveiliging de enige resterende limiet om laden automatisch te stoppen, zorg ervoor dat het niveau niet te laag ingesteld is, bij de meeste toepassingen is 12,5 V voldoende laag.

4. Gebruik, instelling en bewaking

4.1. Motoruitschakelingsdetectie


Het motoruitschakeling detectiemechanisme vereenvoudigt het Orion XS systeem door te detecteren of de motor draait zonder extra schakelaars of sensoren aan te sluiten. De standaard fabrieksinstelling werkt met de meeste conventionele en smart dynamo's maar kan opnieuw ingesteld worden met de VictronConnect app.

Instellen motoruitschakelingsdetectie wordt bepaald door de dynamospanning. Klassieke dynamo's wekken een vaste spanning op (bv. 14 V), terwijl de spanning van smart dynamo's kan variëren van 12,5 V tot 15 V (bij een 12 V systeem). Smart dynamo's in een regeneratief remsysteem tonen vaak grote variaties in spanningen.

Motoruitschakelingsdetectie is alleen actief in laadmodus. De functie kan ingesteld, uitgeschakeld en opnieuw geactiveerd worden, zoals beschreven in het [Motoruitschakelingsdetectie & ingangsspanning vergrendeling \[21\]](#) hoofdstuk. In voedingsmodus bepaalt de vergrendeling ingangsspanning wanneer de uitgang actief is.

4.2. Motoruitschakelingsdetectie volgorde

De volgende procedure beschrijft de werking van de motoruitschakelingsdetectie volgorde.



Motoruitschakelingsdetectie volgorde

- 0 → 1: Als de motor draait, loopt de dynamospanning op. Als $V_{\text{starter}} > V_{\text{start}}$, wordt laden ingeschakeld.
- 1 → 2: De ingangsstroom produceert een spanning door de ingangskabel (V_{kabel}); deze spanning vermindert de spanning gemeten door de lader (V_{IN}). Indien $V_{\text{IN}} > V_{\text{uitschakeling}}$, werkt de lader met I_{max} .
- 2 → 3: Indien $V_{\text{IN}} \leq V_{\text{uitschakeling}}$, verlaagt de laadstroom om te voorkomen dat V_{IN} onder $V_{\text{uitschakeling}}$ zakt.

4. 3 → 4: Indien $V_{IN} < V_{uitschakeling}$ gedurende langer dan 1 min. ($t_{uitschakeling}$), "motor uit" wordt gedetecteerd en laden is uitgeschakeld. Indien $V_{IN} > V_{uitschakeling}$ vóór $t_{uitschakeling}$ stopt, blijft laden ingeschakeld.
5. 4 → 5: Indien $V_{start(uitstel)} < V_{IN} < V_{start}$, wordt laden ingeschakeld na t_{start} uitstel (instelbaar).

4.3. Instelling voor Euro 6 auto's

Het vinden van de juiste motoruitschakelingsdetectie instellingen voor Euro 6 auto's kan een uitdaging vormen. Het dynamobeheersysteem kan tijdens het rijden beslissen om de dynamo in of uit te schakelen op basis van de elektrische behoeften van het voertuig. Als de dynamo is uitgeschakeld, dan kan de spanning van de startaccu zakken tot de statische accuspanning (~12,6 V), waardoor het motoruitschakeldetectiesysteem ten onrechte "aanneemt" dat de motor uit is. Tijdens deze fase laadt de Orion XS niet op, mogelijk resulterend in een te weinig opgeladen hulpaccu.

Voor Euro 6 auto's bestaan er verschillende laadstrategieën, zelfs binnen hetzelfde merk en model. Deze verscheidenheid maakt het een uitdaging om de beste aanpak voor de situatie te bepalen. Binnen de VW T6 gemeenschap bijvoorbeeld gebruiken sommige gebruikers met succes motoruitschakelingsdetectie, terwijl anderen last hebben van te weinig opgeladen hulpaccu's.

Het is belangrijk er rekening mee te houden dat het dynamobeheersysteem geactiveerd of gedeactiveerd kan worden, gebaseerd op de elektrische behoeften van het voertuig. Als er voldoende elektrische belastingen aanwezig zijn, dan produceert de dynamo minstens een druppellaadniveau spanning (~13,8 V), die gedetecteerd kan worden door het motoruitschakeling detectiesysteem. Als de basisbelasting voldoende hoog is, blijft de dynamo actief, waardoor de motoruitschakeling detectie juist kan werken. Indien niet kan het efficiënter zijn om motoruitschakeling detectie in VictronConnect uit te schakelen en een extern signaal te gebruiken om opladen te activeren via de remote aan/uit functie.

Wees ervan bewust dat externe signalen nadelen kunnen hebben die men moet begrijpen. Enkele van deze methodes worden hieronder beschreven.

- **Ontstekingsschakelaar:**

Het is gebruikelijk om de ontstekingsschakelaar te gebruiken om opladen te activeren. Hoewel deze methode op zich niet verkeerd is, kan de Orion XS de startaccu zelfs ontladen als de motor niet draait. Hierdoor moet de gebruiker goed opletten wanneer hij mag opladen om een lege startaccu te voorkomen. Daarom bevelen we niet aan de ontstekingsschakelaar te gebruiken om opladen in te schakelen.

- **D+:**

Het D+ signaal, dat van de dynamo komt, geeft aan dat de dynamo actief is. In Euro 6 voertuigen wordt dit signaal echter vaak niet meer geleverd, waardoor het onbruikbaar wordt. Er zijn D+ simulatorapparaten die een signaal genereren, gebaseerd op dynamospanning, maar dit zijn doorgaans weinig geavanceerde alternatieven voor het detecteren van het uitschakelen van de motor. Aangezien al is vastgesteld dat de detectie van het uitschakelen van de motor onvoldoende is, is deze methode waarschijnlijk niet geschikt voor de behoeften.

- **Voertuig Motor Draait Signaal::**

Dit is de meest betrouwbare methode daar het autosysteem de meest accurate informatie levert. De toegang tot dit signaal kan echter lastig zijn en het kan nodig zijn om deze functie in de software van de auto te activeren.

- **Vibratiesensor:**

Dit apparaat geeft een spanning als het motorvibraties detecteert. Wees er echter van bewust dat externe vibraties, zoals die van vervoer op een boot of trein, of zelfs luide muziek, kunnen worden verward met een draaiende motor. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om de trillingssensor te voeden via een ontstekingsbron, zodat de sensor alleen kan worden opgeladen als het contact aan staat en er trillingen worden gedetecteerd.


- **CAN-bus interface (met draaiende motor):**

Dit apparaat leest het commando voor het draaien van de motor dat wordt uitgezonden op de CAN-bus en zet het om in een aan/uit signaal. Dit vereist echter gebruikmaken van de CAN-bus en het gemak van toegang kan variëren tussen verschillende auto's.








































4.4. LED indicatoren

De Orion XS heeft 3 gekleurde LED's die de laadstatus toont. Hun betekenis en gedrag worden onderstaand uitgelegd.

LED status:

LED gedrag	Omschrijving	Symbol
Aan	Permanent aan	
Uit	Permanent uit	
Zeer traag knipperen	Knipperend 1x per 1,6 sec	
Langzaam knipperend	Knipperend 2x per 1,6 sec	
Knipperend	Knipperend 4x per 1,6 sec	
Snel knipperend	Knipperend 8x per 1,6 sec	
Pulserend	Korte pulsen per 1,6 sec	

Overzicht LED indicaties:

Orion XS status	Bulk LED	Absorption LED	Float LED
Uit			
Foutmodus			
Identificeer			
Voedingmodus			
Bulkmodus			
Absorptiemodus			
Druppellaad modus			
Opslagmodus			
Egalisatiemodus			
Herhaalde absorptiemodus			
BatterySafe			
Software update			
Overige			

4.5. Installeren & bewaken met VictronConnect


Dit hoofdstuk helpt bij het meeste uit de Orion XS te halen via de [VictronConnect app](#) en vereist minimale kennis van deze acculader.

Raadpleeg, voor meer algemene informatie over de [VictronConnect app](#), hoe het te installeren, hoe het te koppelen met het apparaat en hoe de firmware bij te werken, de [VictronConnect handleiding](#).

4.5.1. Installatie

Met VictronConnect kunnen diverse instellingen van de Orion XS gewijzigd of aangepast worden. Dit is mogelijk via de instellingenoptie, die toegankelijk is door te klikken op het tandwielpictogram, in de rechterbovenhoek van het scherm. De instellingsopties variëren afhankelijk van de geselecteerde bedrijfsmodus.

4.5.2. Acculaadmodus instellingen

<p>Indien in laadmodus zijn dit de beschikbare instellingen:</p>	
<p>Functie: Hiermee kan gekozen worden tussen de modus "opladen" of "voeding". Als laadmodus geselecteerd wordt, dan volgt de Orion XS het laadalgoritme. Lees, voor meer informatie over het laadalgoritme, het Kenmerken [3] hoofdstuk.</p>	
<p>Acculader ingeschakeld/uitgeschakeld: De lader is standaard ingeschakeld. Gebruik de schakelaar om de lader indien nodig uit te schakelen.</p>	
<p>Ingangsstroom: Beperkt de maximaal afgenomen stroom van de ingangsbron. Dit is vooral belangrijk om te hoog belasten van een dynamo of andere zwakke ingangsbronnen te voorkomen. De waarde kan aangepast worden tussen 1 A en 50 A in stappen van 0,1 A .</p>	
<p>Uitgangsstroom: Beperkt de maximale uitgangsstroom. De waarde kan aangepast worden tussen 1 A en 70 A in stappen van 0,1 A .</p>	
<p>Accu instellingen: Hiermee kunnen accuinstellingen worden gewijzigd om de absorptiespanning, druppellaadspanning en andere instellingen aan te passen aan de accu die wordt opgeladen; raadpleeg het Acculaadmodus - accu instellingen [18] hoofdstuk voor details.</p>	
<p>Motoruitschakelingsdetectie: Maakt selectie mogelijk van drie spanningsgrenzen en een vertragingstijd. Één spanningslimiet wordt gebruikt om te bepalen of de motor gestopt is en twee worden er gebruikt om te detecteren of de motor (opnieuw) draait. Normaal wordt een minimaal verschil van 0,2 V gebruikt voor optimale werking. Indien gewenst kan de bescherming door de gebruiker uitgeschakeld worden. Lees, voor meer informatie, de Motoruitschakelingsdetectie [14] en Motoruitschakelingsdetectie & ingangsspanning vergrendeling [21] hoofdstukken.</p>	
<p>Vergrendeling ingangsspanning: Hiermee kan gekozen worden tussen twee drempels, één voor het instellen van de vergrendelingswaarde en een andere voor de herstartwaarde. Normaal is een minimaal verschil van 0,5 V aanbevolen voor juiste werking. De bescherming kan nog steeds uitgeschakeld worden, indien vereist door de gebruiker. Lees, voor meer informatie over ingangsspanning vergrendeling, het Motoruitschakelingsdetectie [14] hoofdstuk.</p>	

4.5.3. Acculaadmodus - accu instellingen

- **Voorinstelling van de accu:**

- Met accuvoorinstelling kan het accutype geselecteerd worden, kunnen de fabrieksinstellingen geaccepteerd worden of kunnen eigen vooringestelde waarden ingevoerd worden die gebruikt worden voor het laad algoritme van de accu. De absorptiespanning, druppellaadspanning, opslagspanning, bulklijdmiet, compensatie re-bulkspanning, adaptieve absorptietijd en absorptietijd instellingen zijn allemaal ingesteld op een vooringestelde waarde, maar kunnen ook bepaald worden door de gebruiker.
- De door de gebruiker gedefinieerde voorinstellingen worden opgeslagen in de vooraf ingestelde bibliotheek. Op deze manier hoeven installateurs niet steeds alle waarden te definiëren als ze een nieuwe installatie instellen.
- Door voorinstellingen bewerken te selecteren kunnen aangepaste parameters ingesteld worden, afhankelijk van de geselecteerde voorinstelling (accutype). Zorg ervoor de aanbevelingen van de accufabrikant voor het accutype te volgen. De belangrijkste parameters zijn als volgt:

- **Absorptiespanning**

- **Druppellaadspanning**

- **Opslagspanning**

- **Egalisatiespanning** (uitgeschakeld voor de Victron Lithium Battery Smart voorinstelling)

- **Temperatuurcompensatie** (uitgeschakeld voor de Victron Battery Lithium Smart voorinstelling)

- **Loskoppeling bij lage temperatuur** (instelbaar voor lithium accu's)

Houd er rekening mee dat deze instelling alleen effect heeft als de accutemperatuur gedeeld wordt door andere apparaten, bijvoorbeeld door een BMV-712 of SmartShunt in een VE.Smart Networking netwerk. Deze instelling is niet doeltreffend als een BMS de lader regelt.

- **Expert modus:**

Als de expertmodus geactiveerd wordt, zijn er extra instellingen mogelijk, afhankelijk van de geselecteerde preset. Houd er rekening mee dat de standaarden in de meeste gevallen goed werken. Wijzig expertinstellingen alleen als het apparaat én de accu speciale vereisten heeft:

- **BatterySafe** (voorkomt overmatige gasontwikkeling door de spanningsverhoging automatisch te beperken)

- **Bulk tijdslijm**


Stel de maximaal toegelaten bulklijm voor de lader in.

- **Compensatie re-bulkspanning** (als de accuspanning gedurende één minuut 0,1 V zakt onder de re-bulkspanning, dan start de laadcyclus opnieuw)

De compensatie voor re-bulkspanning bepaalt wat de compensatie is tussen de druppellaadspanning (of absorptie als het lager is) en de re-bulkspanning. De re-bulkspanning is de accuspanningsdrempel die een andere laadcyclus opstart. Als de lader bijvoorbeeld de accuspanning niet kan onderhouden vanwege een hoge belasting, dan zakt de accuspanning en een nieuwe laadcyclus wordt gestart eens de accuspanning onder de re-bulk spanning zakt.



- **Absorptietijd** (adaptief, vaste absorptie)

De absorptietijd hangt ervan af of het adaptieve absorptietijd algoritme gebruikt wordt of niet. Als **Adaptieve absorptietijd** niet ingeschakeld is, dan gebruikt de lader een **vaste absorptietijd** die door de gebruiker te selecteren is. Als de **adaptieve absorptietijd** ingeschakeld is, dan bepaalt de lader de absorptietijd, gebaseerd op de in bulk verstreken tijd van die laadcyclus. De **maximale absorptietijd** wordt in dit geval ook door de gebruiker ingesteld.



<ul style="list-style-type: none"> • Maximale absorptietijd • Staatstroom (de lader beëindigt absorptie en schakelt over naar druppelladen of herconditioneren als de laadstroom onder de staatstroomdrempel zakt) • Herhaalde absorptie • Egalisatiestroompercentage (maximale stroom tijdens egalisatie is dit percentage van de max. laadstroom) • Egalisatiestopmodus (automatisch op spanning, vaste tijd) • Maximale egalisatieduur • Handmatige egalisatie 	
---	--


4.5.4. Voedingmodus

<p>Orion XS [serial number] of een opgegeven aangepaste naam bevestigt het aangesloten apparaat.</p>	
<p>Modus pictogram: geeft aan in welke modus mode de Orion XS werkt (in dit geval voedingmodus).</p>	
<p>Uitgangsspanning Spanning gemeten bij de uitgangsklemmen van het apparaat.</p>	
<p>Uitgangsstroom: Uitgangsstroomsterkte</p>	
<p>Uitgangsvermogen: Uitgangsvermogen in Watt</p>	
<p>Ingangsspanning: Spanning gemeten bij de ingangsklemmen van het apparaat.</p>	
<p>Ingangsstroom: Stroom afgenomen door de lader.</p>	
<p>Ingangsvermogen: Ingangsvermogen in Watt.</p>	
<p>Waarom staat de voeding uit?: Verschijnt in plaats van de voedingmodustekst en geeft de reden weer waarom de Orion XS uitgeschakeld is.</p>	

4.5.5. Instellingen voedingsmodus

<p>Functie: Hiermee kan gekozen worden tussen de modus Opladen en Voeden. Als de voedingsmodus geselecteerd wordt, dan houdt Orion XS de uitgangsspanning stabiel, zoals gespecificeerd in de instelling.</p>	
<p>Uitgang ingeschakeld/uitgeschakeld: Uitgang is standaard ingeschakeld. Gebruik de schakelaar om de uitgang indien nodig uit te schakelen.</p>	
<p>Ingangsstroom: Beperkt de maximaal afgenomen stroom van de ingangsbron.</p>	
<p>Uitgangsstroom: Beperkt de maximale uitgangsstroom.</p>	
<p>Uitgangsspanning Hiermee kan de uitgangsspanning worden gekozen als Voedingsmodus is geselecteerd. Houd er rekening mee dat de minimale en maximale spanningen binnen de productlimiet moeten liggen (d.w.z.: 10 V tot 17 V voor een 12 V uitgang Orion XS).</p>	
<p>Vergrendeling ingangsspanning: Hiermee kunnen twee drempels worden ingesteld. Eén om de vergrendelingswaarde in te stellen en een andere voor de herstartwaarde. Normaal is een minimaal verschil van 0,5 V aanbevolen voor juiste werking.</p>	



4.5.6. Motoruitschakelingsdetectie & ingangsspanning vergrendeling



Motoruitschakelingsdetectie

Open, om instellingen van motoruitschakelingsdetectie in te stellen, VictronConnect, verbind met Orion XS en druk vanuit de statuspagina op het tandwielpictogram om naar de instellingenpagina te gaan.

De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden met VictronConnect:

<p>Motoruitschakelingsdetectie ingeschakeld/uitgeschakeld: De motoruitschakelingsdetectie is steeds standaard ingeschakeld als de laadmodus geselecteerd wordt. Als de functie uitgeschakeld is of als de voedingsmodus geselecteerd wordt, dan wordt de motor beschouwd als draaiend, dus vindt er geen uitschakelingsdetectie plaats.</p>	<p>Engine shutdown detection enabled When disabled, the engine is always considered to be running.</p> 
<p>Dynamotype: Voor het type van dynamo kan gekozen worden tussen "Smart dynamo", "Gewone dynamo" en "Gebruikergedefinieerde". Als de "Smart dynamo" optie geselecteerd wordt, dan worden de standaard waarden voor de smart dynamo toegepast op de instellingen voor motoruitschakelingsdetectie. Hetzelfde gebeurt als de "Gewone dynamo" optie geselecteerd wordt. Als één van instellingen verschilt van de standaard waarden van de laatste twee opties wordt de "gebruikergedefinieerd" optie geselecteerd. Standaard: smart dynamo.</p>	
<p>Startspanning (V_{start}): Op dit niveau start laden onmiddellijk. Standaard: 14 V/28 V.</p>	<p>Start voltage</p> <p>When the input voltage reaches this level, the engine is immediately considered to be running, allowing the charge procedure to start.</p> <p>— 14,00 +</p> <p>CANCEL OK</p>
<p>Vertraagde startspanning ($V_{start(uitstel)}$): Smart dynamo's kunnen een lagere spanning afgeven als de motor draait, daarom is een lager startniveau nodig voor deze systemen. Om ervoor te zorgen dat de startaccu opnieuw geladen wordt na het starten van de motor, wordt laden van de hulp-/service accu in deze toestand uitgesteld. De energie, die gebruikt wordt tijdens het starten, moet aangevuld worden om ervoor te zorgen dat de startaccu voldoende geladen blijft. Standaard: 13,3 V/26,6 V (smart dynamo) en 13,8/27,4 V (normale dynamo).</p>	<p>Delayed start voltage</p> <p>When the input voltage is above this level for more than the "Delayed start voltage delay", the engine is considered to be running, allowing the charge procedure to start. This delay is useful to allow the starter battery to be recharged after starting up the engine, for example.</p> <p>— 13,30 +</p> <p>CANCEL OK</p>


<p>Vertraagde startspanning uitstel ($t_{\text{startuitstel}}$): Herlaadtijd voor de startaccu tijdens startspanningsmodus. Voorbeeld: Als de startmotor gedurende 5 seconden 150 A afneemt om de motor te starten, wordt ongeveer ~0.2 Ah afgenomen van de startaccu. Indien, tijdens het stationair draaien van de motor, de dynamo alleen 20 A kan opwekken, duurt het 150 A/20 A x 5 s = 37,5 s om de startaccu opnieuw te laden. Standaard: 120 seconden.</p>	<p>Delayed start voltage ...</p> <p>Delay to be used for the "Delayed start voltage".</p> <p>— 120s +</p> <p>CANCEL OK</p>
<p>Uitschakelingsspanning ($V_{\text{uitschakeling}}$): Dit niveau komt overeen met een uitgeschakelde motor. Hierdoor blijft de startaccu volledig opgeladen en is er een hysteresis met betrekking tot het startniveau. De hysteresis moet groot genoeg zijn om te voorkomen dat V_{IN} zakt naar $V_{\text{uitschakeling}}$ wat kan resulteren in laadstroomreductie. Actie wordt genomen na $t_{\text{uitschakeling}}$ uitloopt (1 minuut); dit maakt opladen mogelijk tijdens tijdelijke lage spanningsomstandigheden. Standaard: 13,1 V/26,2 V (smart dynamo) en 13,5 V/27 V (normale dynamo). Instellingsbereik voor start- en stopspanningen: 9 tot 35 V</p>	<p>Shutdown voltage</p> <p>When the input voltage gets below this level for more than 60s, the engine is considered to be shutdown, making the charging procedure stop.</p> <p>— 13,10 +</p> <p>CANCEL OK</p>

Vergrendeling ingangsspanning

<p>Installatie vergrendeling ingangsspanning: Vergrendeling ingangsspanning is het minimum niveau waarop laden toegestaan is, onder dit niveau stopt laden onmiddellijk. Standaard (in laadmodus): vergrendeling: 12,5 V/25 V; opnieuw starten: 12,8 V/25,6 V. Standaard (in voedingsmodus): vergrendeling: 10,5 V/21 V; opnieuw starten: 12 V/24 V.</p> <p>Als 'geforceerd laden' ingeschakeld wordt, dan wordt stroom uit startaccu getrokken als de motor niet draait. Het instellen van het vergrendelingsniveau op zeer laag of het deactiveren van de ingangsspanningvergrendeling kan resulteren in een uitgeputte startaccu.</p>	
<p>Om vergrendeling ingangsspanning te installeren, zijn twee criteria belangrijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum dynamospanning: Een smart dynamo kan werken bij een zeer lage dynamospanning (<12,5 V/25 V) bv. als het voertuig versnelt. Opladen tijdens deze lage spanning is toegestaan tijdens $t_{\text{uitschakeling}}$ zoals getoond in "motoruitschakelingsdetectie volgorde 3→4". Als laden tijdens deze periode ingeschakeld moet blijven, moet het vergrendelingsniveau minstens ingeschakeld zijn onder de minimale dynamospanning. Opmerking: Als de te lage spanning periode van de ingang de $t_{\text{uitschakeling}}$ overschrijdt, dan schakelt de motoruitschakelingsdetectie het laden uit. • Spanningsverlies langs de ingangskabel: Zoals gezien in "motoruitschakelingsdetectie volgorde 1→3" wordt V_{IN} verlaagd door V_{kabel}. Als de dynamospanning snel zakt (smart dynamo) dan heeft de spanningsregeling wat tijd nodig om laadstroom te verminderen en V_{IN} op $V_{\text{uitschakeling}}$ te houden. Tijdens deze aanpassingsperiode kan V_{IN} zelfs onder $V_{\text{vergrendeling}}$ zakken, wat de bescherming voor te lage spanning activeert en het laden stopt. Om dit te voorkomen moet $V_{\text{vergrendeling}}$ als volgt ingesteld worden: $V_{\text{vergrendeling}} \leq V_{\text{uitschakeling}} - V_{\text{kabel}}$. <p>Voorbeeld: Bereken de spanningsval van de accukabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afstand tussen startaccu en lader: 5 m • $V_{\text{uitschakeling}} = 13,1$ V. Aanbevolen kernoppervlakte: 16 mm² • Kabelweerstand: ~1,1 mΩ/m @20 °C, thus $R_{\text{kabel}} = 1,1$ mΩ x 10 m (2 x 5 m) = 11 mΩ • Bij een maximale ingangsstroom van 50 A resulteert dit in: • $V_{\text{kabel}} = 11$ mΩ x 50 A = 550 mV • $V_{\text{vergrendeling}} \leq V_{\text{uitschakeling}} - V_{\text{kabel}} = 13,1$ V - 550 mV = 12,55 V. <p>Kabelaansluitingen, externe zekeringen, temperatuur, enz. beïnvloeden de totale kabelweerstand.</p>	<p>Input voltage lock-out</p> <p>When the input voltage falls below lock-out value the output will be deactivated until the input voltage rises above restart value.</p> <p>Input voltage lock-out <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Lock-out value — 12,5V +</p> <p>Restart value — 12,8V +</p> <p>CANCEL OK</p>


4.5.7. Productinformatiepagina

Door op de  knop rechtsboven in het menu Instellingen, is het mogelijk om naar het scherm met productinformatie te gaan:

<p>Product toont het Orion XS model.</p>	
<p>Serienummer toont het serienummer van de eenheid.</p>	
<p>PIN code laat toe de PIN code te wijzigen. Het wordt aanbevolen dit uit te voeren zodat instellingen en informatie niet makkelijk toegankelijk zijn.</p>	
<p>Aangepaste naam Hiermee kan een aangepaste productnaam naar wens gewijzigd worden. Standaard wordt de productnaam "Orion XS" plus het serienummer weergegeven.</p>	
<p>Firmware toont de firmwareversie die momenteel op het apparaat is geïnstalleerd en maakt het ook mogelijk om de lader bij te werken als dat nodig is.</p>	
<p>Bluetooth: Bluetooth is standaard ingeschakeld en kan indien nodig uitgeschakeld worden. Raadpleeg, om Bluetooth opnieuw in te schakelen, het "Hoe Bluetooth uit te schakelen en opnieuw in te schakelen" hoofdstuk in de VictronConnect handleiding.</p>	
<p>Houd er rekening mee dat opnieuw inschakelen van Bluetooth een VE.Direct naar USB interface aansluiting vereist tussen de Orion XS en een PC, Mac of Android apparaat. iOS apparaten zoals de iPhone en iPad ondersteunen geen seriële USB apparaten.</p>	
<p>Direct uitlezen via Bluetooth: Gebruik de schuifknop om direct uitlezen uit te schakelen/in te schakelen.</p>	
<p>Details direct uitlezen: Geeft het MAC adres en de coderingsleutel voor het apparaat weer.</p>	

4.5.8. Monitoring


4.5.9. Acculaadmodus - tabblad status

<p>Orion XS [serial number] of een opgegeven aangepaste naam bevestigt het aangesloten apparaat.</p>	
<p>Modus pictogram: geeft aan in welke modus de Orion XS werkt (in dit geval Ladermodus).</p>	
<p>Acculader status:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bulk: Tijdens deze fase levert de Orion XS de ingestelde laadstroom om de accu's snel op te laden. Als de accuspanning de instelling voor absorptiespanning bereikt, dan activeert de Orion XS de absorptiefase. • Absorptie: Vanaf deze fase schakelt de Orion XS over naar de constante spanningsmodus, waarbij een vooringestelde absorptiespanning, geschikt voor het accutype (raadpleeg Acculaadmodus - accu instellingen [18]), toegepast wordt. Als de absorptietijd verstreken is, dan activeert de Orion XS de druppellaadfase. • Druppelladen: Tijdens deze fase wordt druppellaadspanning op de accu toegepast om een volledig opgeladen toestand te behouden. Als de accuspanning gedurende ten minste 1 minuut onder de re-bulkspanning zakt, dan zal een nieuwe laadcyclus worden geactiveerd. • Opslag: Tijdens deze fase wordt opslagspanning op de accu toegepast. Als de accu gedurende meer dan 48 uur aangesloten is op de acculader kan verder verlagen van de laadspanning corrosie bij loodzuur-accu's voorkomen. • Andere mogelijke statussen, afhankelijk van systeem en accu instellingen, zijn: Uit (motor draait niet of andere reden), herhaalde absorptie, egaliseren, automatisch egaliseren, BatterySafe, externe bediening (geregeld door een BMS), voedingmodus 	
<p>Uitgangsspanning Spanning gemeten bij de uitgangsklemmen van het apparaat.</p>	
<p>Uitgangsstroom: Uitgangsstroom in Ampères</p>	
<p>Uitgangsvermogen: Uitgangsvermogen in Watt</p>	
<p>Ingangsspanning:Spanning gemeten bij de ingangsklemmen van het apparaat.</p>	
<p>Ingangsstroom: Stroom afgenomen door de lader.</p>	
<p>Ingangsvermogen: Ingangsvermogen in Watt.</p>	
<p>Waarom staat de lader uit?: Verschijnt onder het accupictogram en geeft de reden aan waarom de Orion XS uitgeschakeld is.</p>	

4.5.10. Acculaadmodus - tabblad grafiek

Orion XS [serial number] of een opgegeven aangepaste naam bevestigt het aangesloten apparaat.

Grafiek acculaadstatus: geeft de huidige laadstatus van de Orion XS aan en biedt een korte beschrijving van de huidige status.



4.5.11. Geschiedenis scherm

De geschiedenispagina toont een samenvatting van de laadcycli van de vorige 40 cycli. Veeg het scherm naar rechts of links om één van de 40 cycli te tonen. Elke kolom vertegenwoordigt een cyclus. Tikken op één van de balken toont meer informatie over duur en stroom voor elk van de laadstatussen. Andere items zijn:

Status

Verstreken

Lading: De geaccumuleerde laadstroom

Onderhoud: De stroom die de accu volledig geladen houdt tijdens de druppellaad- of opslagfase.

Type: Gebruikte voorinstelling

Vstart: De laagste accuspanning aan de start van de laadcyclus

Vend: De laagste accuspanning aan het einde van de laadcyclus

Bedrijfstijd: Geaccumuleerde draaitijd van de Orion XS

Cycli gestart: Aantal laadcycli gestart

Cycli voltooid: Het aantal laadcycli voltooid (moet druppellaad- of opslagspanningsfase bereikt hebben)



Geladen Ah: Totaal ampère-uren geladen met de Orion XS



4.5.12. Trends scherm

Met de VictronConnect app kunnen gegevens grafisch worden weergegeven via het trendscherm. De basisvoorwaarde is dat de VictronConnect app open en aangesloten moet worden met de Orion XS. De gegevens worden niet permanent opgeslagen. De volgende parameters kunnen weergegeven worden:

- Ingangsspanning
- Ingangsstroom
- Ingangsvermogen
- Uitgangsspanning
- Uitgangsstroom
- Uitgangsvermogen
- Accutemperatuur (alleen als het geleverd wordt door een extern apparaat, bijvoorbeeld een BMV via een VE.Smart Networking netwerk).




4.5.13. Direct uitlezen over BLE


VictronConnect kan de belangrijkste gegevens van de Orion XS (en andere compatibele producten) op de Apparatenlijst weergeven zonder een koppeling te maken met het product. Dit omvat visuele berichten van waarschuwingen, alarmen en fouten die diagnose onmiddellijk inschakelen. Raadpleeg het [direct uitlezen hoofdstuk](#) in de VictronConnect handleiding voor meer informatie en hoe het in te stellen.

Het voordeel is:

- Beter bereik dan een gewone Bluetooth verbinding.
- Niet nodig te koppelen met het smart product
- Belangrijkste gegevens in een oogopslag
- Versleutelde gegevens



4.6. Bewaken met een GX apparaat



Als de Orion XS verbonden is met het GX apparaat via de VE.Direct poort, dan kan het ook bewaakt en in-/uitgeschakeld worden via een remote paneel van een GX apparaat of het VRM portaal. De volgende vereisten zijn hiervoor nodig:

- Een GX apparaat zoals [Cerbo GX](#) en [Ekrano GX](#).
- Een [VE.Direct kabel](#) of een [VE.Direct naar USB interface](#).
- Optioneel een internetverbinding van het GX apparaat met het [VRM portaal](#). Dit laat remote bewaking van overal ter wereld toe en voegt VictronConnect Remote (VC-R) functionaliteit toe. Orion XSVC-R laat remote toegang toe, zelfs zonder een rechtstreekse Bluetooth aansluiting, alsof rechtstreeks staand naast het apparaat, met dezelfde functionaliteit. Raadpleeg, voor meer details over VC-R, de [VictronConnect handleiding](#).


Instelling

Sluit de Orion XS aan op het GX apparaat via een VE.Direct kabel. Het verschijnt dan automatisch in de apparaatlijst van het GX apparaat.

Monitoring

Tik, om naar de Orion XS detailpagina te gaan, op de Orion in de apparaatlijst. De detailpagina biedt de volgende opties:

<p>Schakelaar: Schakelt de Orion XS in en uit. Afhankelijk van de in VictronConnect gemaakte configuratie, wordt ofwel de lader of voedingsmodus gestart.</p>
<p>Ingang: Toont de ingangsspanning, stroom en het vermogen zoals gemeten op de ingangsklemmen.</p>
<p>Uitgang: toont de uitgangsspanning, stroom en het vermogen zoals gemeten op de uitgangsklemmen.</p>
<p>Status: Geeft de huidige status van de lader of voedingsmodus weer. Mogelijke statussen afhankelijk van de apparaatmodus en instellingen zijn:</p> <p>Uit (motor draait niet, of andere reden, controleer de uit-reden in VictronConnect), bulk, absorptie, druppelladen, opslag, herhaalde absorptie, egaliseren, automatisch egaliseren, BatterySafe, Ext. bediening (geregeld door een BMS), voeding.</p>
<p>Netwerkstatus: Dit kan ofwel slaaf zijn, als geregeld door DVCC of standalone apparaat als niet geregeld door DVCC.</p>
<p>Fout: Als de Orion XS in foutstatus staat, wordt de foutcode hier weergegeven.</p>
<p>Algemene geschiedenis: Biedt een overzicht van bedrijfsduur, aantal laadcycli, geladen Ah, enz.</p>
<p>Geschiedenis laadcyclus: Biedt een overzicht van de laatste 30 laadcycli.</p>
<p>Instellingen: Geeft toegang tot een submenu waarin het type toepassing van de Orion XS kan worden ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamo laadt de hoofdaccu op - Selecteer dit als de Orion XS wordt gebruikt om de hoofdaccu via een dynamo op te laden. Indien geselecteerd, wordt in het grafische overzicht een extra tegel voor de laadbron met de naam "Dynamo" weergegeven. • Een andere accu opladen via de hoofdaccu - Selecteer dit als de Orion XS een tweede (reserve)accu oplaadt via de hoofdaccu. • BMS geregeld - Geeft aan of de Orion XS momenteel geregeld wordt door een Battery Management System (BMS). • BMS regeling – Reset detectie BMS regeling. Gebruik reset als de systeeminstelling gewijzigd is of als er geen BMS aanwezig is maar het apparaat in BMS geregelde modus blijft. <p>Apparaat: Geeft extra apparaatinformatie en maakt het mogelijk om een aangepaste apparaatnaam toe te wijzen.</p>



4.7. Remote sensing met VE.Smart Networking

Met VE.Smart Networking kunnen remote accuspanning, temperatuur en stroom sensoren worden toegevoegd aan de Orion XS indien gekoppeld aan een accusensor zoals een BMV, SmartShunt of Smart Battery Sense. De Orion XS ontvangt de beschikbare informatie van de accu en gebruikt die gegevens om de laadparameters te optimaliseren.

De gemeten accustroom wordt gebruikt voor de startstroominstelling terwijl de accutemperatuur gebruikt wordt voor spanningscompensatie en beveiliging.

De gemeten accuspanning wordt gebruikt om te compenseren voor spanningsverlies over de accukabels. Compenseren voor spanningsverlies maakt een verschil in spanning gemeten bij de Orion XS connector en de accu aansluitklemmen:


$$V_{\text{OrionXSconnector}} = V_{\text{accu}} + V_{\text{compensatie}}$$



Spanningsverliescompensatie ($V_{\text{compensatie}}$) verzaadigt op 2 V.

Effecten als de accu ontkoppeld is

Door de accu te ontkoppelen, is de fysieke aansluiting tussen de acculader en de remote sensor verloren. De lader "weet" niet dat de accu ontkoppeld is en verhoogt de uitgangsspanning om te compenseren voor het spanningsverschil. In dit geval stijgt de uitgangsspanning tot het het verzaadigingsniveau bereikt (≈ 2 V). B.v. met $V_{\text{accu}}=12,6$ V, de uitgangsspanning ($V_{\text{connector}}$) verzaadigt op 14,6 V.



Hoewel het geen probleem is dat de Orion XS een hogere spanning oplevert, kan het verwarrend zijn bij het analyseren van de spanningsniveaus in een systeem en het vergelijken ervan met de waarden van VictronConnect/ het GX apparaat. Zorg er bij het analyseren dan ook voor dat alle noodzakelijke fysieke aansluitingen gemaakt zijn.

5. Probleemoplossing en ondersteuning

Raadpleeg dit hoofdstuk in geval van onverwacht gedrag of als een product fout vermoed wordt.

Het juiste probleemoplossings- en ondersteuningsproces is om als eerste de veel voorkomende problemen te raadplegen zoals beschreven worden in dit hoofdstuk.

Mocht dit het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de leverancier voor technische ondersteuning. Als de leverancier onbekend is, ga dan naar de [Victron Energy Support webpagina](#).

5.1. De Orion XS is niet in werking

Eenmaal opgestart en operationeel, zullen de regelaar LED('s) branden of knipperen en kan deze communiceren met VictronConnect via Bluetooth of via de VE.Direct poort.

Zodra de regelaar aan is kan VictronConnect gebruikt worden om:

1. Controleer de laderstatus
2. Controleer op foutmeldingen
3. Firmware bijwerken
4. Maak of wijzig instellingen

Als de unit niet opstart, raadpleeg dan dit hoofdstuk om de mogelijke redenen te controleren waarom de regelaar niet werkt.

5.1.1. Visuele controle

Vóór elke elektrische inspectie is het een goed idee om visueel de lader te controleren om te bepalen of de lader beschadigd is.


1. Controleer op mechanische schade en brandsporen.
Houd er rekening mee dat deze vorm van schade gewoonlijk niet door garantie gedekt wordt.
2. Maken de verbindingdraden contact met de plug/aansluitingen?
3. Zijn de draden op de juiste lengte gestript en vastgedraaid met het juiste aandraaimoment?
Raadpleeg [Aanbevolen aandraaimoment \[8\]](#).
4. Inspecteer de accuklemmen.

Als er brandplekken op de klemmen zijn of als de kabels of connectoren zijn gesmolten, valt deze schade meestal niet onder de garantie.

5.1.2. Controle accuvoeding

Controleer of de lader accuvermogen ontvangt; dit kan op ingang en uitgang of beide zijn.

Accuspanning kan normaal gecontroleerd worden via de VictronConnect app, een beeldscherm of een GX apparaat. In dit geval echter is de lader niet operationeel dus moet de accuspanning handmatig gemeten worden. Meet de accuspanning op de accuklemmen van de lader met een multimeter.



De reden om de accuspanning op de klemmen van de lader te meten, is om mogelijke problemen met de bedrading, zekeringen en/of installatieautomaten in het pad tussen de accu en de lader uit te sluiten.

Doe het volgende, afhankelijk van het resultaat van de meting:

Accuspanning	Operationele status	Te ondernemen actie
Geen spanning	Uit	Herstel de accuvoeding.
Juiste spanning	Uit	Er kan een fout in de lader zitten Neem contact op met de Victron leverancier of distributeur
Juiste spanning	Aan	Controleer op actieve fouten via de VictronConnect app, een beeldscherm of een GX apparaat.

5.1.3. Accu niet opgeladen

In dit hoofdstuk worden alle mogelijke redenen opgesomd waarom de Orion XS de accu's niet oplaadt en de stappen die genomen kunnen worden om de situatie te verhelpen.

Er zijn een aantal redenen waarom de Orion XS de accu's mogelijk niet oplaadt.

Bijvoorbeeld:

- Problemen met de accu of de systeembedrading
- Onjuiste instellingen
- De Orion XS wordt remote geregeld door een BMS of andere apparaat via remote aan/uit


In de VictronConnect app staat een klikbare link onderaan het statusscherm met de tekst 'Waarom staat de lader uit?'

Als er op de link geklikt wordt, verschijnt een verklaring over waarom de lader uitgeschakeld is. Controleer dit eerst.

5.1.4. Omgekeerde accupolariteit

Omgekeerde polariteit is als de positieve en negatieve accukabels per ongeluk zijn verwisseld. De min van de accu is aangesloten op de positieve pool en de plus van de accu is aangesloten op de negatieve pool.

Voorbeelden van juiste en onjuiste (omgekeerde) accupolariteit



- Houd er rekening mee dat een rode kabel of een kabel met positief label niet daadwerkelijk betekent dat de kabel inderdaad een positieve kabel is. Een aansluitings- of markeringsfout zou tijdens installatie gemaakt kunnen zijn.
- Omgekeerde accupolariteit kan gepaard gaan met een doorgebrande accuzekering (die zich in de accukabel bevindt).



De Orion XS is niet beschermd tegen omgekeerde accupolariteit; eventuele schade die hierdoor ontstaat valt niet onder de garantie.

5.1.5. Accu vol

Zodra de accu vol is, stopt de Orion XS met opladen of vermindert de laadstroom aanzienlijk. Dit is vooral het geval als de DC belastingen in het systeem tegelijkertijd geen stroom van de accu verbruiken.


Om erachter te komen wat de laadstatus (SoC) van de accu is, kijk op de accubewaker (indien aanwezig), of kijk anders in welke laadfase de regelaar zich bevindt. Let ook op dat de laadcyclus (kort) door deze laadfasen heen gaat

- Bulkfase: 0-80% laadstatus
- Absorptiefase: 80-100% laadstatus
- Druppel- of opslagfase: 100 % laadstatus.

Houd er rekening mee dat het ook mogelijk kan zijn voor de Orion XS om te denken dat de accu vol is als dit niet het geval is. Dit kan gebeuren als de laadspanningen te laag zijn ingesteld, waardoor de Orion XS overschakelt naar de absorptie- of druppellaad-fase.

5.1.6. Externe klem ontbreekt, is losgekoppeld of externe besturing is actief

Over het algemeen moeten zowel de remote besturingsconnector als de draadlus aanwezig zijn om de regelaar te laten werken. In sommige geavanceerde systemen kan het zijn dat de remote aan/uit connector is aangesloten op een extern apparaat, een schakelaar, een relais of een ander type externe aansturing, zoals een accu BMS systeem.



Er zijn verschillende manieren om te activeren via externe aan/uit.

Gebruiksmodi van de remote aan/uit:

- AAN als de L- en H-klemmen met elkaar zijn verbonden via een schakelaar of relaiscontact
- AAN als de L-klem getrokken wordt naar accu minus (AAN-schakelaar niveau < 6 V)
- AAN als de H-klem hoog is (AAN-schakelaar niveau > 4 V)

Controle algemene remote aan/uit aansluitklem

1. Controleer of de connector met draadlus aanwezig is.
2. Controleer of de connector volledig is ingestoken.
3. Controleer of de draadlus elektrisch contact maakt.



Houd er rekening mee dat als een extern apparaat is aangesloten op de remote klem, de draadlus is verwijderd en een of twee draden aangesloten zullen worden tussen de remote connector en het externe apparaat.

5.1.7. De lader is uitgeschakeld

Controleer de VictronConnect app om er zeker van te zijn dat de lader is ingeschakeld.



VictronConnect schakel lader in/uit instelling.

5.2. Accu's zijn te weinig opgeladen

Dit hoofdstuk behandelt mogelijke redenen waarom de Orion XS de accu's niet voldoende oplaadt en de stappen die genomen kunnen worden om de situatie te controleren of te verhelpen.

Enkele tekenen van te weinig opgeladen accu's:

- De accu heeft te lang nodig om geladen te worden (> 10u).
- De accu's zijn aan de einde van de laadcyclus niet volledig geladen.
- De laadstroom van de Orion XS is lager dan verwacht.

5.2.1. Te veel DC belasting

De Orion XS laadt niet alleen de accu's, hij voorziet ook vermogen voor de belastingen in het systeem.

De accu wordt alleen geladen als het beschikbare vermogen het vermogen overschrijdt dat afgenomen wordt door de belastingen in het systeem, zoals lichten, koelkast, omvormer en zo meer.

Als de accumonitor van het systeem juist is geïnstalleerd en ingesteld, is te zien hoeveel stroom er in (of uit) de accu gaat en de Orion XS vertelt hoeveel stroom wordt opgewekt.

Een positief teken naast de stroomaflezing betekent dat stroom de accu in stroomt, terwijl een negatief teken aanduidt dat stroom uit de accu stroomt.

5.2.2. Acculaadspanningen zijn te laag

Als de accu's spanningen te laag zijn ingesteld zullen de accu's niet volledig opgeladen worden.

Controleer of de acculaadspanningen (absorptie en druppel) juist zijn ingesteld. Raadpleeg de informatie van de accufabrikant voor de juiste laadspanningen.

5.2.3. Accu is haast vol

De Orion XS verlaagt zijn laadstroom als de accu bijna vol is.

Als de laadtoestand van de accu onbekend is en de stroom daalt terwijl de motor draait, kan dit ten onrechte worden geïnterpreteerd als een defecte Orion XS.

De eerste stroomreductie vindt plaats aan de einde van de absorptiefase, als de accu voor ongeveer 80 % is opgeladen.

Tijdens de absorptiefase, als de accu tussen 80% en 100% geladen is, wordt de stroom verder verlaagd.

De druppellaad-fase begint als de accu's 100 % vol zijn. Tijdens de druppel-fase is de laadstroom zeer laag.

Om erachter te komen wat de laadstatus (SoC) van de accu is, controleert dan de accubewaker (indien aanwezig), of alternatief controleer de laadfase waarin de Orion XS zich bevindt.

- Bulk: 0-80% laadstatus
- Absorptie: 80-100% laadstatus
- Druppel of opslag: 100% laadstatus

5.2.4. Accukabel spanningsval

Als er een spanningsval over de accukabels komt, zal de Orion XS de juiste spanning leveren, maar zullen de accu's een lagere spanning krijgen. Accu laden duurt langer, potentieel leidend tot onvoldoende opgeladen accu's.

In het geval van een grote spanningsval moeten de accukabels en kabel aansluiting worden gecontroleerd en als er problemen zijn, moeten deze eerst verholpen worden.


Het spanningsverlies kan de volgende oorzaken hebben:

- Accukabels met een ontoereikende doorsnee
- Slecht gekrompen kabelschoenen of klemmen
- Losse klemverbindingen
- Slechte of losse zekering(en)


Accukabel spanningsval controle

Deze controle kan alleen worden uitgevoerd als de Orion XS zich in de bulklaadfase bevindt en met volledige stroom oplaadt.

1. Meet de spanning op de accuklemmen van de Orion XS met behulp van de VictronConnect app of een multimeter.



2. Meet de accu spanning op de aansluitklemmen van de accu met een multimeter.



3. Vergelijk de twee spanningen en bekijk of er een spanningverschil is.

5.2.5. Temperatuurverschil tussen Orion XS en accu

Het is belangrijk dat de omgevingstemperaturen van de accu en de regelaar gelijk zijn. De Orion XS meet de omgevingstemperatuur bij de start van de laadcyclus en gaat ervan uit dat het hetzelfde is als de accutemperatuur. Het past dan de laadspanning aan, gebaseerd op deze temperatuurmeting en de compensatie instelling.

Zodra de Orion XS in de druppel fase gaat, zal de omgevingstemperatuur opnieuw gemeten worden en die meting wordt gebruikt om de spanningen opnieuw aan te passen.

Als er een groot verschil in omgevingstemperatuur is tussen Orion XS en de accu, wordt de accu opgeladen met de verkeerde spanningen.

5.2.6. Onvoldoende dynamo vermogen

Controleer of de Orion XS de druppel laadfase bereikt. Kijk, om te onderzoeken, naar het tabblad geschiedenis in de VictronConnect app. Het histogram geeft weer hoe lang de accu's de afgelopen 40 dagen elke dag zijn geladen in de Bulk-, Absorptie- en Druppellaad fase. Als er op een van de histogramkolommen geklikt wordt, wordt er een uitsplitsing van de laadfasen getoond.

Gebruik de oplaadtijden om te zien of het vermogen van de dynamo geschikt is voor de vereisten. Een systeem dat nooit de druppellaad fase bereikt, kan de volgende problemen hebben:

- Niet voldoende vermogen tijdens stationair draaien: De vermogenuitgang van een dynamo kan verlaagd worden naar ~50% tijdens stationair draaien.
- Te veel belasting
- Oververhitte dynamo waardoor deze minder vermogen levert

5.2.7. Verkeerde temperatuurcompensatie instelling

Als de temperatuurcompensatiecoëfficiënt niet juist is ingesteld, dan kan het resulteren in te weinig laden of te veel laden van de accu's. De instelling van de temperatuurcompensatie kan met VictronConnect aangepast worden.

Raadpleeg de accu documentatie voor de juiste instelling van de temperatuurcompensatiecoëfficiënt voor de accu. Bij twijfel kan de standaard waarde van $-16,20 \text{ mV/}^\circ\text{C}$ voor loodzuur-accu's gebruikt worden en de instelling voor temperatuurcompensatie voor lithium accu's kan uitgeschakeld worden.

5.2.8. Acculaadstroom te laag

Controleer de instellingen voor de ingangs-/uitgangsstroomlimiet in de VictronConnect app.

Als de ingang/uitgang stroomlimiet te laag is ingesteld, duurt het langer om de accu's op te laden.

5.3. Accu's te veel geladen



Accu's die te zwaar belast worden zijn zeer gevaarlijk! Er is een risico op accu explosie, brand of lekken van zuur. Rook niet, maak geen vonken en maak geen open vuur in dezelfde ruimte als waar de accu's zich bevinden.



Het te veel laden van een accu zal schade aan de accu veroorzaken en kan veroorzaakt worden door:

- Verkeerde laadspanning instellingen.

- Accuspanning instelling te hoog
- Hoge stroom en te kleine accu's
- Accuproblemen
- Te hoge stroom, terwijl de accu geen lading meer accepteert vanwege veroudering of eerder verkeerd handelen

5.3.1. Acculaadspanningen zijn te hoog

Als de acculaadspanningen te hoog zijn ingesteld zal dit de accu's te veel laden.

Controleer of alle acculaadspanningen (absorptie en druppel) juist zijn ingesteld.

De laadspanningen moeten overeenkomen met de aanbevolen spanningen zoals vermeld in de documentatie van de accufabrikant.

5.3.2. Accu kan egalisatie niet aan

Tijdens egalisatie zal het laadspanning van de accu behoorlijk hoog zijn en als de accu niet geschikt is om te egaliseren, zal de accu te veel geladen worden.

Niet alle accu's kunnen geladen worden met egalisatiespanningen. Controleer bij de accu fabrikant of de accu periodiek egalisatie laden nodig heeft.

Over het algemeen kunnen gesloten accu's en lithium accu's niet worden geëgaliseerd.

5.3.3. Accu oud of kapot

Een accu die aan het einde van zijn levensduur is of die door onjuist gebruik is beschadigd, kan te veel worden geladen.

Een accu bevat een aantal cellen die in serie aangesloten zijn. Als een accu oud of beschadigd is, dan is een waarschijnlijk scenario dat een van deze cellen niet meer werkt.

Als de defecte accu wordt opgeladen, dan zal de beschadigde cel geen lading accepteren en zullen de resterende cellen de laadspanning van de defecte cel ontvangen en dus te veel geladen worden.

Vervang de accu om dit te herstellen. Vervang in het geval van een accusysteem met meerdere accu's de hele accubank. Het wordt niet aanbevolen om accu's van verschillende leeftijden in één accubank te combineren.

Het is moeilijk te zeggen wat er precies met een accu gebeurt tijdens zijn levensduur. De Orion XS houdt 40 cycli van accuspanningsgeschiedenis. Als het systeem ook accubewaking bevat of als het systeem aangesloten is op VRM is toegang mogelijk tot accuspanningen en de cyclusgeschiedenis van de accu. Dit geeft een volledig beeld van de accugeschiedenis en er kan bepaald worden of de accu dichtbij het einde van zijn levensduur is of verkeerd gebruikt werd.

Controleren of de accu zijn levensduur bijna heeft bereikt:

1. Zoek uit hoeveel laad- en ontladcycli de accu heeft gehad. Accu levensduur correleert met het aantal cycli.
2. Controleer hoe diep de accu gemiddeld ontladen werd. Een accu gaat minder cycli mee als hij diep wordt ontladen, vergeleken met meer cycli als hij minder diep wordt ontladen.
3. Raadpleeg het gegevensblad van de accu om te zien hoeveel cycli bij welke gemiddelde ontlading de accu aan kan. Vergelijk dit met de accugeschiedenis en bepaal of de accu bijna aan het einde van zijn levensduur is.

Controleren of de accu verkeerd is gebruikt:

1. Controleer of de accu op enig moment volledig ontladen werd. Totale en zeer diepe ontladingen kunnen een accu beschadigen. Controleer de geschiedenis van de accubewaker gegevens op het VRM portaal. Zoek de diepste ontlading, de laagste accuspanning en het aantal volledige ontladingen.
2. Controleer of de accu geladen werd met een te hoge spanning. Een zeer hoge laadspanning kan de accu beschadigen. Controleer de maximale accuspanning en de alarmen voor te hoge spanning in de accubewaker. Controleer dat de gemeten maximale spanning de aanbevelingen van de accufabrikant overschreden heeft.

5.4. Gespecificeerd uitgangsvermogen niet bereikt

Er zijn enkele redenen waarom de Orion XS niet het volledige gespecificeerd uitgangsvermogen bereikt.

• Dynamo vermogen (tijdens stationair draaien) te klein

Als het gespecificeerde vermogen van de dynamo lager is dan de Orion XS nominale stroom kan de Orion XS niet meer vermogen leveren dan dat hij van de verbonden dynamo krijgt.

• Temperatuurbescherming actief

Als de Orion XS opwarmt, reduceert de uitgangsstroom. Als de stroom verlaagd is, verlaagt uiteraard het uitgangsvermogen ook.

De regelaar is werkt bij een omgevingstemperatuur tot 60 °C, met een volledig nominaal vermogen tot 40 °C indien gemonteerd op een verticaal oppervlak met de klemmen die omlaag gericht zijn en met voldoende vrije ruimte voor ventilatie.



Met krachtige luchtstroom kan het product zelfs met volledig vermogen werken bij een omgevingstemperatuur tot 60°C.

Als de Orion XS zich in een gesloten behuizing bevindt, zoals een kast, zorg er dan voor dat koude lucht kan binnenkomen en warme lucht de behuizing kan verlaten. Ventilatieopeningen in de behuizing monteren.

Overweeg voor zeer warme omgevingen mechanische luchtafzuiging of zorg voor airconditioning.

5.5. Communicatieproblemen

Dit hoofdstuk beschrijft problemen die kunnen optreden als de Orion XS Orion XS wordt verbonden op de VictronConnect app, andere Victron apparaten of apparaten van derden.

5.5.1. Problemen met VictronConnect



Raadpleeg de [VictronConnect handleiding](#) voor een volledige gids voor het oplossen van problemen met de VictronConnect app.

5.5.2. VE.Direct poortcommunicatieproblemen

Deze gevallen komen niet vaak voor en als dit gebeurt, is dit waarschijnlijk te wijten aan een van deze problemen die in deze paragraaf worden opgesomd.

- **Fysieke kabel, connector of datapoort problemen**

Probeer een andere VE.Direct kabel en kijk of het apparaat nu communiceert. Zorg ervoor dat de connector juist en diep genoeg is ingestoken. Is de connector beschadigd? Inspecteer de VE.Direct poort; zijn er gebogen pennen? Als dit het geval is, gebruik dan een lange tang om de pennen recht te trekken **terwijl de eenheid niet aangedreven is**.

- **VE.Direct communicatieproblemen**

Om te controleren of VE.Direct communicatie juist werkt, sluit de Orion XS aan op een GX apparaat en controleer of de regelaar wordt weergegeven op de apparaatlijst van het GX apparaat. Als het niet verschijnt, controleer dan of de TX poortfunctie in VictronConnect is ingesteld op Normale communicatie.

5.5.3. Bluetooth problemen

Houd er rekening mee dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de Bluetooth interface defect is. Het probleem wordt waarschijnlijk door iets anders veroorzaakt.

Gebruik dit hoofdstuk om snel enkele veel voorkomende oorzaken van Bluetooth problemen uit te sluiten. Raadpleeg de [VictronConnect handleiding](#) voor een volledige gids voor probleemoplossing.

- **Controleer of Bluetooth ingeschakeld is**

Het is mogelijk om Bluetooth in/uit te schakelen in de productinstellingen. Om opnieuw in te schakelen:

Maak verbinding met de Orion XS via de VE.Direct poort. Ga naar de regelaarinstellingen en vervolgens naar productinfo. Schakel Bluetooth opnieuw in.

- **Controleer of de regelaar is ingeschakeld**

Bluetooth is actief zodra de Orion XS van spanning voorzien wordt.

Dit kan worden gecontroleerd door naar de LED's te kijken:

Als alle LED's uit zijn, is het apparaat niet ingeschakeld.

Als één van de LED's aan is, knippert of knippert met een interval van een paar seconden, is het apparaat ingeschakeld en moet Bluetooth werken.

- **Controleer of Bluetooth binnen bereik is**

In de open ruimte is de maximale Bluetooth afstand ongeveer 20 meter. In een bebouwd gebied, in een huis, een schuur, een voertuig of een boot kan deze afstand een stuk minder zijn.

- **De Windows VictronConnect app ondersteunt geen Bluetooth**

De Windows versie van de VictronConnect app ondersteunt geen Bluetooth. Gebruik in plaats daarvan een Android-, iOS- of macOS-apparaat. Of verbind anders met een VE.Direct naar USB interface.

- **De regelaar ontbreekt in de VictronConnect apparaatlijst**

Enkele stappen om dit probleem op te lossen zijn:

Druk op de oranje verversknop onderaan de VictronConnect apparaatlijst en controleer of de Orion XS nu vermeld staat.

Er kan slechts één telefoon of tablet tegelijkertijd worden aangesloten op de Orion XS. Zorg ervoor dat er geen andere apparaten zijn aangesloten en probeer het opnieuw.

Probeer verbinding te maken met een ander Victron product, werkt dit? Als dat ook niet werkt, is er waarschijnlijk een probleem met de telefoon of tablet.

Sluit problemen met de telefoon of de VictronConnect app uit door een andere telefoon of tablet te gebruiken en probeer het opnieuw.

Raadpleeg de VictronConnect handleiding als het probleem nog steeds niet is opgelost.

- **PIN code verloren**

Als de PIN code niet bekend is dan moet de PIN code teruggezet worden naar de standaard PIN code. Dit wordt uitgevoerd in de VictronConnect app: Ga naar de apparatenlijst van de VictronConnect app. Klik op het optiesymbool naast de Orion XS lijst. Er wordt een nieuw venster geopend waarin de unieke PUK code van de Orion XS ingevoerd kan worden, zoals deze op de productinformatiesticker staat vermeld. Als het terugzetten lukt, dan is de PINcode teruggezet naar: 000000.

- **Hoe te communiceren zonder Bluetooth**

Als Bluetooth niet functioneert, is uitgeschakeld of niet beschikbaar is, dan kan VictronConnect communiceren via de VE.Direct poort van de unit. Of, als de unit is aangesloten op een GX apparaat, kan VictronConnect communiceren via VRM.

5.6. Instellingen of firmwareproblemen

5.6.1. Onjuiste instellingen

Onjuiste instellingen kunnen vreemd gedrag veroorzaken. Controleer dat alle instellingen juist zijn.

- Bij twijfel kan het een optie zijn om alle instellingen naar de standaardinstellingen te herstellen met de VictronConnect app en vervolgens alle vereiste instellingen in te stellen.
- Overweeg het opslaan van de bestaande instellingen vóór het uitvoeren van een reset.
- In de meeste gevallen kan de standaard instelling worden gebruikt met slechts kleine wijzigingen.
- Als er hulp nodig is bij het maken van instellingen, raadpleeg de handleiding of neem contact op met de Victron leverancier of distributeur.

5.6.2. Firmwareproblemen

Werk de firmware bij om een firmware fout uit te sluiten.



Schrijf steeds het firmwenummer op vóór en na het bijwerken. Dit kan nuttige informatie zijn als er ondersteuning nodig is.

Bij eerste verbinding heeft de regelaar wellicht de firmware bijgewerkt. Als de regelaar niet automatisch om een firmware update heeft gevraagd, controleer dan of de regelaar de meest recente firmware gebruikt of werk de firmware handmatig bij:

1. Maak verbinding met de regelaar
2. Klik op het instellingensymbool
3. Klik op het optiesymbool
4. Ga naar productinfo
5. Controleer of de nieuwste firmware geïnstalleerd is en zoek naar de tekst: "Dit is de nieuwste versie".
6. Als de regelaar niet de meest recente firmware heeft, werk de firmware dan bij door op de Bijwerken knop te drukken.

5.6.3. Onderbroken firmware update

Dit kan worden hersteld en is niets om zich zorgen over te maken. Probeer de firmware opnieuw bij te werken.

5.7. Overzicht foutmeldings- en waarschuwingscodes

De fout- en waarschuwingscodes worden weergegeven op de VictronConnect app of via een aangesloten GX apparaat.

Fout 1 - Accutemperatuur te hoog

- Deze fout wordt automatisch hersteld nadat de accutemperatuur gezakt is. De lader stopt met laden om het beschadigen van de accu te voorkomen. Als er geen externe accutemperatuursensor aangesloten is, wordt er van uitgegaan dat tijdens opstarten of druppelladen van de lader de Orion XS en accutemperatuur gelijk zijn. Daardoor wordt een lader, die te heet is in deze status, beschouwd als een accu die te heet is.

Fout 2 - Accuspanning te hoog

- Deze fout wordt automatisch hersteld nadat de accuspanning gezakt is. Deze fout kan voorkomen door andere met de accu verbonden laadapparatuur of bij een fout in de laadregelaar.

Fout 17 - Lader oververhit ondanks verminderde uitgangsstroom

- Deze fout wordt automatisch hersteld als de lader afgekoeld is. Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of de Orion XS juist gemonteerd is voor de koeling.

Fout 21 - probleem stroomsensor

- De stroommeting valt buiten het bereik. Koppel alle draden los en sluit vervolgens alle draden weer aan om de lader te laten herstarten. Deze fout wordt niet automatisch hersteld. Als de fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de leverancier, er is mogelijk een hardwarefout.

Fout 26 - Klem oververhit

- Voedingsklemmen zijn oververhit, controleer de bedrading, inclusief het type bedrading en het type aders en / of draai indien mogelijk bouten vast. Deze fout wordt automatisch hersteld.

Fout 27 - Lader kortsluiting

- Deze toestand duidt op een te hoge stroom aan de accuzijde. Deze fout wordt automatisch hersteld. Als de fout niet automatisch wordt hersteld, koppel de laadregelaar dan los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en start het weer opnieuw op. Als de fout blijft, is de laadregelaar waarschijnlijk defect.

Fout 28 - Probleem met vermogenstrap

- Deze fout wordt niet automatisch gereset. Koppel alle draden los en sluit vervolgens alle draden weer aan. Als de fout blijft, is de lader waarschijnlijk defect.

Fout 33 – Ingangsspanning te hoog

- Deze fout zal automatisch herstellen als de ingangsspanning naar een veilige waarde gezakt is.

Fout 67 - BMS Verbinding verbroken

- Deze fout wordt getoond als de lader is ingesteld om te worden bestuurd door een BMS, maar geen besturingsberichten van een BMS ontvangt.
- In die situatie; de lader stopt met laden door de uitgangsspanning te verlagen naar de basis spanning van de accu (12 V). Dit is een veiligheidsmechanisme en de reden om de uitgang nog steeds in te schakelen is om een systeem in staat te stellen zichzelf te herstellen van een situatie met lage accuspanning.
- Deze fout wordt alleen getoond als het apparaat klaar is om te beginnen met laden, niet tijdens "uit" status. Als er een permanent probleem is, treedt de fout op als men wil laden en verdwijnt als in "uit" status, enzovoort.
- 15 seconden nadat de verbinding is verbroken, verlaagt de acculader de uitgangsspanning naar het basisniveau, maar de fout wordt voor het eerst na 3 minuten weergegeven, zodat het BMS de verbinding kan herstellen en een overvloed aan foutmeldingen wordt voorkomen.
- In VictronConnect wordt de verandering van de basisspanning ook weergegeven als een overgang van bulk naar druppel laadmodus. Als de communicatie hersteld is, gaat de lader opnieuw terug naar bulk modus.

Fout 116 - Kalibratiegegevens verloren

- Als de eenheid niet werkt en foutmelding 116 getoond wordt als de actieve foutmelding is de eenheid defect. Neem contact op met de leverancier voor een vervanging.
- Als de fout alleen aanwezig is in de historische gegevens en het apparaat normaal werkt, kan deze fout veilig worden genegeerd. Verklaring: Als de units voor de allereerste keer in de fabriek opstarten, hebben ze geen kalibratiegegevens en wordt een fout 116 gelogd. Uiteraard had dit moeten worden gewist, maar in het begin verlieten de units de fabriek met dit bericht nog in de historie.

Fout 117 - Incompatibele firmware

- Deze fout geeft aan dat een firmware update niet voltooid is, dus is het apparaat maar gedeeltelijk bijgewerkt. Mogelijke oorzaken zijn: apparaat buiten bereik bij draadloosbijwerken, een kabel is ontkoppeld of de spanning is weggefallen tijdens het bijwerken. Om dit te herstellen moet het bijwerken opnieuw geprobeerd worden.
- Als het GX apparaat aangesloten is op VRM dan kan een [remote firmware update](#) uitgevoerd worden. Dit kan gedaan worden via de VRM website of via het VRM tabblad in VictronConnect. VictronConnect kan ook samen met het firmwarebestand gebruikt worden via een Bluetooth verbinding.

Fout 119 - Instellingen verloren

- De lader kan zijn instellingen niet lezen en is gestopt. Deze fout wordt niet automatisch gereset. Om het weer werkend te krijgen:
 1. Herstel het eerst naar de fabrieksinstellingen. (rechtsboven in VictronConnect, klik op de drie bolletjes).
 2. Koppel de lader los van alle stroombronnen.
 3. Wacht 3 minuten en schakel opnieuw in.
 4. Stel de lader opnieuw in.
- Meld dit alstublieft aan de Victron leverancier en vraag om het aan Victron te melden; aangezien deze fout nooit zou mogen gebeuren. Voeg bij voorkeur de firmwareversie en andere details toe (VRM URL, VictronConnect schermbeelden of vergelijkbaar).

Fout 120 - fout interne voedingsspanning

- De eenheid voert interne diagnostiek uit bij het activeren van de interne spanningstoevoer Deze fout duidt aan dat er iets mis is met de interne voedingsspanning.
- Deze fout wordt niet automatisch gereset. Controleer de installatie en herstart de eenheid door middel van de Aan- / Uit schakelaar. Als de fout blijft, is de eenheid waarschijnlijk defect.

Fout 122 - Historische gegevens beschadigd

- Deze fout wordt niet automatisch hersteld.
- Wis de historische gegevens in VictronConnect om de fout te herstellen.

Waarschuwing 150 - accutemperatuur te hoog

- Uitgangsspanning wordt verlaagd tot nominale spanning (12 V) om schade aan de accu te voorkomen.
- Deze waarschuwing wordt automatisch hersteld nadat de accutemperatuur gezakt is. Als er geen externe accutemperatuursensor aangesloten is, wordt er van uitgegaan dat tijdens opstarten of druppelladen van de lader de Orion XS en accutemperatuur gelijk zijn. Daardoor wordt een lader, die te heet is in deze status, beschouwd als een accu die te heet is.

Waarschuwing 151 - accutemperatuur te laag

- Het laden is gestopt omdat de accutemperatuur te laag is.
- Dit maakt deel uit van het accu beschermingsmechanisme, zonder noodzakelijkerwijs een probleem aan te geven. Lithium accu's kunnen beschadigd worden door ze te laden bij lage temperaturen. Als deze bescherming niet gestart had moeten worden, neem dan contact op met de installateur om de gerelateerde instelling aan te passen.

Waarschuwing 160 - Stroom terugregeling door hoge temperatuur

- De stroom wordt teruggeregeld om de interne temperatuur beheersen.
- Deze waarschuwing wordt automatisch hersteld als de lader afgekoeld is. Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of de Orion XS juist gemonteerd is voor de koeling.

Waarschuwing 161 - kortsluiting gedetecteerd

- Toestand van te hoge stroom gedetecteerd aan de accuzijde.
- Deze waarschuwing wordt automatisch hersteld. Als de waarschuwing niet automatisch wordt hersteld, koppel de laadregelaar los van alle stroombronnen, wacht 3 minuten en start het weer opnieuw op. Als de waarschuwing blijft, is de laadregelaar waarschijnlijk defect.

Waarschuwing 162 - probleem in vermogenstrap

- Stroomsterkte beperkt tot de helft van de nominale stroom.
- Koppel alle draden los en sluit vervolgens alle draden weer aan. Als de waarschuwing blijft, is de laadregelaar waarschijnlijk defect. Deze waarschuwing wordt niet automatisch hersteld.

6. Technische gegevens

6.1. Technische specificaties

Orion XS 1400 DC-DC battery charger	
Ingangsspanningsbereik	9-35 V
Bereik uitgangsspanning aanpassen	10-35 V
Uitgangsspanningstolerantie	+/- 0,25 % (max)
Uitgangsspanningsruis	10 mV rms
Ingangs- en uitgangsstroom instelling bereik	1 - 50 A
Maximale constante kortsluitstroom	50 A
Continu uitgangsvermogen tot 40 °C ¹⁾	1400 W ⁴⁾
Maximale efficiëntie	98,5 %
Stroomverbruik zonder belasting	< 100 mA
Stroomverbruik in stand-by	< 1,5 mA
Kan als voeding worden gebruikt	Ja, de uitgangsspanning kan met de VictronConnect app ingesteld worden.
Communicatiepoorten	
VictronConnect app / Bluetooth Smart	Ja
Bluetooth vermogen en frequentie	-4 dBm 2402 - 2480 MHz
VE.Smart Networking	Ja ²⁾
VE.Direct	Ja (inclusief DVCC) ³⁾
Overige	
Bereik bedrijfstemperatuur	-20 tot +60 °C (1,5 % afnemend per °C boven 40 °C)
Vochtigheid	95 % niet condenserend
Maximale hoogte	2000 m
Vervuilingsgraad	PD2
Te hoge spanning categorie	OVC 1
Beschermingscategorie	IP65
DC aansluiting	Schroefklemmen
Maximale kabe kernoppervlakte	21,2mm ² (4AWG)
Gewicht	0,520 kg (1,14 lb)
Afmetingen h x b x d	138,1 x 124,4 x 53 mm (5,44 x 4,9 x 2,1 inch)
Normen	
Veiligheid	IEC 62477-1
EMC	EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, FCC 15B, ICES-003 – allen in afwachting
Richtlijn automobielsector	ECE R10-6 – allen in afwachting

Orion XS 1400 DC-DC battery charger

¹⁾ Dit geldt voor optimale koeling waarbij het product wordt gemonteerd zoals aangegeven in de handleiding met voldoende vrije ruimte. Bij beperkte koeling, b.v. door onvoldoende luchtstroom, wordt de laadstroom eerder teruggeregeld. Met een verbeterde luchtstroom (b.v. geforceerde luchtstroom) vindt het terugregelen pas plaats ver boven $t_{\text{omgevingstemperatuur}}$ van 40 °C.

²⁾ VE Smart Networking netwerk kenmerken ontvangen Vsense-, Tsense- en Isense-gegevens uit het draadloos netwerk, bijvoorbeeld van een SmartShunt, BMV of Smart BatterySense. Gesynchroniseerd opladen wordt niet ondersteund.

³⁾ DVCC compatibiliteit vereist Orion XS firmware v1.03 of later en Venus OS firmware v3.20 of later op het GX apparaat.

⁴⁾ Deze waarde vertegenwoordigt het nominaal vermogensniveau bij een kenmerkende spanning van 28 V. Vermogen wordt berekend als het product van de aangelegde spanning en stroom ($P = V \times I$). Voorbeelden: $12 \text{ V} \times 50 \text{ A} = 600 \text{ W}$, $14 \text{ V} \times 50 \text{ A} = 700 \text{ W}$, $28 \text{ V} \times 50 \text{ A} = 1400 \text{ W}$

6.2. Naleving

Orion XS 12/12-50A DC-DC acculader, Orion XS 12/12-70A DC-DC acculader en Orion XS 1400 DC-DC acculader EU & VK naleving

VEREENVOUDIGDE VERKLARING VAN NALEVING VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de Orion XS 1400 DC-DC battery charger in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en S.I. 2017/1206. De volledige tekst van de EU en VK conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://ve3.nl/7r>.

VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Orion XS 1400 DC-DC battery charger de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de "The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023" (productveiligheid en telecommunicatie infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via <https://ve3.nl/7r>.

Orion XS 12/12-50A DC-DC acculader, Orion XS 12/12-70A DC-DC acculader en Orion XS 1400 DC-DC acculader FCC en Industry Canada naleving

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementering en aan RSS van Industry Canada. De werking ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de CNR van Industry Canada voor vergunningvrije radioapparatuur. De vergunning wordt verleend onder de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) de gebruiker van dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.



Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen tenietdoen.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal Klasse B apparaat, conform deel 15 van de FCC reglementering. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huis installatie. Deze apparatuur wekt op, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat bepaald kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te corrigeren door het uitvoeren een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne
- vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan die van de ontvanger
- raadpleeg de dealer of vraag een ervaren radio/tv technicus om hulp

Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan Canadian ICES-003.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 norm.

Dit apparaat bevat een zender met FCC-ID: SH6MDBT42Q.

Dit apparaat bevat een zender met IC: 8017A-MDBT42Q.

Om te voldoen aan de FCC en Industry Canada RF stralingslimieten voor algemene bevolking, moet(en) de antenne(s) die voor deze zender wordt (worden) gebruikt zodanig worden geïnstalleerd dat er te allen tijde een minimale scheidingsafstand van 20 cm wordt aangehouden tussen de straler (antenne) en alle personen en mag (mogen) deze niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

6.3. Afmetingen behuizing

